



RAYCHEM

Elexant 450c





PCN 1244-021970

Elexant 450c-Modbus

PCN 1244-022623




EN	ELECTRONIC CONTROL UNIT FOR SAFE AND EFFICIENT OPERATION OF PIPE FREEZE PROTECTION SELF-REGULATING HEATING CABLE	2
DE	ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT FÜR DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN BETRIEB SELBSTREGELNDER HEIZBÄNDER FÜR DEN FROSTSCHUTZ AN ROHRLEITUNGEN	8
FR	RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE ASSURANT LE FONCTIONNEMENT SÛR ET EFFICACE DES RUBANS CHAUFFANTS AUTORÉGULANTS DE MISE HORS GEL DES TUYAUTERIES	12
NL	ELEKTRONISCHE REGELEENHEID VOOR EEN VEILIGE EN EFFICIËNTE WERKING VAN DE ZELFREGELENDE VERWARMINGSKABELS VOOR VORSTBEVEILIGING VAN LEIDINGEN	16
DA	ELEKTRONISK STYREENHED TIL SIKKER OG EFFEKTIV DRIFT AF SELVREGULERENDE VARMEKABEL TIL FROSTBESKYTTELSE AF RØR	20
FI	ELEKTRONINEN OHJAIN TURVALLISEEN JA TEHOKKAASEEN PUTKIEN SULANAPITOON ITSESÄÄTYVILLÄ KAAPELEILLA	24
NO	ELEKTRONISK KONTROLLENHET FOR SIKKER OG EFFEKTIV DRIFT AV SELVREGULERENDE VARMEKABLER FOR FROSTSIKRING AV RØR	28
SE	ELEKTRONISK STYRENHET FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV DRIFT AV FROSTSKYDD FÖR RÖRLEDNINGAR MED SJÄLVBEGRÄNSANDE VÄRMEKABEL	32
CZ	ELEKTRONICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ SAMOREGULAČNÍHO TOPNÉHO KABELU SLOUŽÍCÍHO K OCHRANĚ PŘED ZAMRZUTÍM POTRUBÍ	36
LT	ELEKTRONINIS VALDYMO BLOKAS, LEIDŽIANTIS SAUGIAI IR VEIKSMINGAI NAUDOTI VAMZDŽIŲ APSAUGOS NUO UŽŠALIMO SAVIREGULIUOJANTĮ ŠILDYMO KABELĮ	40
PL	STEROWNIK ELEKTRONICZNY ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZNĄ I WYDAJNĄ PRACĘ SAMOREGULUJĄCYCH PRZEWODÓW GRZEJNYCH DO OCHRONY RUR PRZED ZAMARZANIEM	44
RU	ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОСТАВЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ НА ОСНОВЕ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ	48
ZH	用于安全而高效地操作管道防冻自调控伴热电缆的电子控制单元	52
IT	UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA PER IL FUNZIONAMENTO SICURO ED EFFICIENTE DEL CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE PER LA PROTEZIONE ANTIGELO DELLE TUBAZIONI	56

1. PRODUCT OVERVIEW



D2**Option: PT100 Sensor**

Enlarged picture see page 61

**E1****E2**

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

WARNING: FIRE AND SHOCK HAZARD

nVent RAYCHEM Elexant Systems must be installed correctly to ensure proper operation and to prevent shock and fire. Read these important warnings and carefully follow all the installation instructions.

Follow the guidelines included in this document in order to minimize the risk of electrical shock or fire and to comply with nVent's requirements as well as agency and national electrical codes.

Description

nVent RAYCHEM Elexant 450c is an electronic control thermostat with colour touch display for DIN rail mounting in panels, advanced alarm facilities and the capability of switching 1 (standard version) or 2 (2nd heating zone: optional) independent heating zones via external contactors.

Electronic temperature control unit for pipe freeze protection and grease line temperature maintenance of nVent RAYCHEM pipe freeze protection heating cables.

The Elexant 450c is designed to control nVent heating cable systems. Heating cables can be controlled (switched ON/OFF) via a suitably rated contactor for heating loads up to 20 A. The Elexant 450c-Modbus version (1244-022623) allowing flexible Modbus connectivity for remote monitoring, configuration, and ease of integration in a Building Management System (BMS).

Installation and all wiring must be in accordance with applicable regulations. The device must be installed in non-hazardous areas only.

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

Electrical connections to be made by qualified electricians.

Attention: mistakes made when connecting the device can cause damage to the control unit. nVent is not liable for any damage caused by faulty connection and/or incorrect handling.

- Before working on the device, switch off the power supply.
- The device may only be connected and serviced by authorised, trained personnel.
- The device is only designed to be connected to fixed cables.
- When installing the device, make sure that high-voltage cables, such as the main supply and extensions do not come into contact with low-voltage cables such as sensor cables.
- Ensure the installation is made in accordance with EN60730-1.
- Local standards for electrical connection must be observed.
- If the device does not work, please first check all connections and the main power supply.

2.1 Mounting of the enclosure

This device must be installed in a housing and snapped onto DIN rails (DIN EN 50022-35). It is designed to be mounted in switch and distribution boxes. nVent provides a wide range of panels as standard or tailor-made products.

2.2 Sensor installations

Location of the sensor: on pipe - see picture E1

- as indicated in the system design documentation
- not on valves, flanges, supports, pumps or other heat sinks
- at the top of the pipe for thermally sensitive pipe contents (A)
- on lower quadrant of pipe 90° for single heating cable (B)
- on lower quadrant of pipe centrally between the heating cables if they are two or more

Attachment of the sensor

- fix sensor firmly on surface with adequate fixing tape (same tape as used to fix heater to the pipe) in two places (D1/2)
- fix sensor parallel to pipe (D1/2)
- route sensor cable and eventual extension cable to avoid damage in use. Fix to pipe with adequate tape where appropriate

Location of the sensor: outdoor - see picture E2

Mount the sensor in a position exposed to normal weather conditions but shielded from direct sunlight. The sensor should not be located against surfaces that are heated from within or may be heated by sunlight. We recommend using the sensor with housing GM-TA-AS (PCN 1244-017965) for outside areas for ambient temperature detection.

Warning: Do not install sensor at ambient temperatures below -20°C . Do not bend the final 50mm of the sensor. Min. bending radius for sensor cable: 10 mm.

Wiring sensor to Elexant 450c

Enter the sensor cable according to the drawing for sensor 1 or sensor 2 shown in the wiring diagram (page 2). Please pay attention to color coding of the wiring. The unit will be provided with 1 sensor (NTC -type). A second sensor can be connected but needs to be ordered separately. Sensor-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Sensor extension

The sensor cable can be extended up to 150 m when a cross section of $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ is used (max. 20 Ω per conductor). The connection between sensor cable and sensor extension can be made in junction box JB-86 or equivalent. Use a shielded cable for extension to avoid interference. The shielding braid is to be earthed in the panel/ thermostat.

Ensure that the pipe and sensor are thermally insulated and clad to the design specification after installation of the thermostat.

Sensor temperature range extension

By using the accessory item Sensor Module SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) for connection to a PT100 type of sensor, the temperature range can be extended up to 245°C .

Modbus connection

The Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) can be connected to a Building Management System (BMS) by using MONI-RS485-WIRE shielded, twisted 2-core cable (max. 1000 m) for the connection master / slave and BMS.

3. OPERATION

If Elexant 450c / 450c-Modbus is not programmed, the unit will start a quickstart menu after powering up. For further detailed parameters and settings use the separate operation manual and the Modbus register map document. This can be downloaded from www.nVent.com/RAYCHEM.

Note: The pre-programming of the controller can be done with an external power-bank in case of no power supply on site during controller/panel installation.

4. COMMISSIONING REPORT

Elxant 450c	<input type="checkbox"/>	Project location:
Elxant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Date:
SERIAL-NUMBER:		
<hr/>		
PARAMETER	HEATING ZONE 1	HEATING ZONE 2
OPERATION MODE	OFF: <input type="checkbox"/> AMBIENT: <input type="checkbox"/> LINE: <input type="checkbox"/>	OFF: <input type="checkbox"/> AMBIENT: <input type="checkbox"/> LINE: <input type="checkbox"/>
SETPOINT °C		
HYSTERESIS		
LOW TEMP. SETPOINT		
HIGH TEMP. SETPOINT		
HEATER OPERATION IF SENSOR ERROR		
SENSOR NUMBER		
SENSOR LENGTHS		
HEATING CABLE		
RCD	mA	mA
CB TYPE		
<hr/>		
INSTALLER COMPANY		
INSTALLER NAME		

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

HEATING CABLES	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Electrical Properties	
Supply voltage	230 VAC -15/+10%; 50/60 Hz
Power consumption	4 VA
Output relay / contactor / heating cable	2 x 4 A / 230 VAC
Power supply terminals	3 x 1,5 mm ²
Heating cables terminals contactor	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarm terminals	3 x 1,5 mm ²
Sensor terminals	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarm relay	Single pole double throw relay, voltage-free, rating 2A/250 VAC
Real time clock	Automatic summer/winter time and leap year correction
Clock back up	10 days
Clock accuracy	A variation of +/- 10 min per year is possible
Settings	All settings are stored in a non-volatile memory
Exposure temperature	0°C to +40°C
Storage temperature	-20°C to +50°C
Selectable temperature range	0°C to +80°C (when used with SM-PT100-2 up to +245°C)

Enclosure	
Material	PPE (polyphenylene ether)
Dimensions	158 mm x 110 mm x 56 mm
Ingress protection class	IP20
Weight	550 g
Mounting	DIN-Rail mountable 35 mm
Flammability class	D category (DIN EN60730/VDE0631-1)

Sensor			
	Standard	With SM-PT100-2 Module	
	(included in box)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Temperature sensor type	NTC 2 KOhm / 25°C, 2-wire	PT100	PT100
Sensor tip dimensions	Ø 5 mm, length 20 mm	Ø 6 mm, length 50 mm	Ø 6 mm, length 50 mm
Sensor cable length	5 m	3 m	2 m
Cable extension	Up to 150 m, cross section extension cable: 2 x 1,5 mm ²	Up to 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Up to 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Temperature range	-40°C to +90°C	-40°C to +150°C	-50°C to +260°C

Sensor data (NTC)	Temperature	Resistance in KOhm
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9,655
	-10°C	7,763
	-5°C	6,277
	0°C	5,114
	+5°C	4,188
	+10°C	3,454
	+15°C	2,862
	+20°C	2,387
	+30°C	1,684
	+40°C	1,211
+50°C	0,8854	
+60°C	0,6587	
+70°C	0,4975	
+80°C	0,3807	

Approval	
CE	EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND WARNHINWEISE

WARNUNG: BRAND- UND STROMSCHLAGEGFAHR

RAYCHEM Elexant-Systeme von nVent müssen ordnungsgemäß installiert werden, damit ein fehlerfreier Betrieb gewährleistet ist und Stromschläge und Brände verhindert werden. Lesen Sie sich diese wichtigen Warnhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie genau die einzelnen Installationsschritte.

Beachten Sie die Anweisungen in diesem Dokument, um die Stromschlag- und Brandgefahr zu minimieren und alle Anforderungen von nVent sowie die geltenden Zulassungs- und Installationsvorschriften einzuhalten.

Beschreibung

RAYCHEM Elexant 450c von nVent ist ein elektronischer Regelthermostat mit Farb-Touchscreen, der für die Montage auf DIN-Schienen in Schaltschränken vorgesehen ist. Er verfügt über hochmoderne Alarmfunktionen und kann über externe Schütze bis zu zwei eigenständige Heizkreise schalten (Standardversion: 1 Heizkreis; 2. Heizkreis optional).

Elektronischer Temperatursteller für den Rohrleitungsfrostschutz und die Temperaturhaltung von fetthaltigen Abwasserleitungen in nVent RAYCHEM-Rohrbegleitheizungen.

Der Elexant 450c ist für die Regelung und Überwachung von nVent-Heizbandsystemen ausgelegt. Heizbänder können über ein entsprechend dimensioniertes Schütz für Heizlasten bis 20 A geschaltet werden (EIN/AUS). Die Elexant 450c-Modbus-Version (1244-022623) mit Modbus-Protokoll für den Datenaustausch zur Fernüberwachung, Konfiguration und mit einfacher Integration in ein Gebäudemanagementsystem (BMS).

Die Installation und Verkabelung muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Das Gerät darf nur in Nicht-Ex-Bereichen installiert werden.

2. INSTALLATIONSANLEITUNG

Elektrische Anschlüsse müssen von qualifizierten Elektrikern vorgenommen werden.

Achtung: Fehlerhafte Anschlüsse können zu Geräteschäden führen. nVent haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anschlüsse und/oder unsachgemäße Handhabung entstehen.

- Schalten Sie vor Arbeiten am Gerät die Leitungen spannungsfrei.
- Das Gerät darf nur von befugtem, qualifiziertem Personal angeschlossen und gewartet werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung mit fest angeschlossenen Leitungen vorgesehen.
- Achten Sie während der Installation des Geräts darauf, dass Hochspannungsleitungen, z. B. die Hauptleitung und deren Abzweige, nicht mit Niederspannungsleitungen wie Fühlerleitungen in Berührung kommen.
- Die Installation muss gemäß EN 60730-1 erfolgen.
- Es gelten die örtlichen Normen für Elektroinstallationen.
- Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäß funktioniert, prüfen Sie zunächst die Anschlüsse und die Stromversorgung.

2.1 Gehäusemontage

Das Gerät muss in einem Gehäuse installiert und auf DIN-Schienen (DIN EN 50022-35) montiert werden. Es ist für die Montage in Schaltschränken und Verteilerkästen vorgesehen. nVent bietet ein breites Spektrum an Schränken, die als Standardprodukte oder in kundenspezifischer Ausführung erhältlich sind.

2.2 Fühlerinstallation

Bei Anbringung am Rohr – siehe Abb. E1

- gemäß Beschreibung in der Auslegungsdokumentation des Systems
- nicht an Ventilen, Flanschen, Halterungen, Pumpen oder anderen Wärmebrücken
- bei thermisch sensiblem Rohrleitungsinhalt: oben an der Leitung (A)
- bei einzelnen Heizbändern: im unteren Quadranten der Leitung im 90°-Winkel zum Heizband (B)

- bei zwei oder mehr Heizbändern: im unteren Quadranten der Leitung zentral zwischen den Heizbändern (C)

Befestigung des Fühlers

- Fühler mit geeignetem Klebeband (gleiches Klebeband wie zur Befestigung des Heizbandes) an zwei Stellen sicher befestigen (D1/2)
- Fühler dabei parallel zur Leitung ausrichten (D1/2)
- Fühlerleitung und evtl. Verlängerungskabel so verlegen, dass bei Gebrauch keine Schäden auftreten; falls nötig mit geeignetem Klebeband an der Leitung fixieren

Bei Anbringung im Außenbereich – siehe Abb. E2

Montieren Sie den Fühler an einer Stelle, an der er normaler Witterung ausgesetzt, aber vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Der Fühler darf nicht an Wänden montiert werden, die sich durch von innen entweichende Heizwärme oder durch Sonneneinstrahlung aufheizen können.

Warnung: Der Fühler darf nicht bei Umgebungstemperaturen von unter -20 °C installiert werden. Die letzten 50 mm des Fühlers dürfen nicht gebogen werden. Min. Biegeradius der Fühlerleitung: 10 mm.

Fühleranschluss an Elexant 450c

Führen Sie die Fühlerleitung gemäß der Zeichnung für Fühler 1 oder Fühler 2 (Schaltbild auf S. 2) ein. Achten Sie dabei auf die Farbcodierung des Kabels. Das Gerät wird mit 1 Fühler (Typ NTC) ausgeliefert. Es kann auch ein zweiter Fühler angeschlossen werden, der aber separat bestellt werden muss. Fühler-NTC-10 M (PCN 1244-015847). Für den Aussenbereich zur Umgebungstemperaturerfassung empfehlen wir den Einsatz des Fühler mit Gehäuse GM-TA-AS (PCN 1244-017965).

Verlängerung von Fühlerleitungen

Die Fühlerleitung kann mittels eines Kabels mit einem Querschnitt von $2 \times 1,5\text{ mm}^2$ (max. $20\ \Omega$ pro Leiter) auf bis zu 150 m verlängert werden. Die Verbindung zwischen Fühlerleitung und Verlängerung kann mittels des Anschlusskastens JB-86 oder einer vergleichbaren Lösung hergestellt werden. Um Störungen zu vermeiden, muss das Verlängerungskabel geschirmt sein. Das Schutzgeflecht muss am Schaltschrank/Thermostat geerdet sein.

Die Verkleidung und Wärmedämmung der Rohrleitung und des Fühlers müssen nach der Thermostatinstallation den Auslegungsspezifikationen entsprechen.

Erweiterung des Temperaturbereichs des Fühlers

Wird für den Anschluss an einen PT100-Fühler zusätzlich das Fühlermodul SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) verwendet, kann der Temperaturbereich bis 245 °C erweitert werden.

Modbus-Anschluss

Der Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) kann mit einem abgeschirmten MONI-RS485-WIRE-Kabel (Max. 1000 m) mit verdrehtem Leiterpaar für Master/Slave- und BMS-Verbindungen an ein Gebäudemanagementsystem (BMS) angeschlossen werden.

3. BETRIEB

Falls der Elexant 450c / 450c-Modbus nicht programmiert ist, öffnet sich nach der Inbetriebnahme des Geräts automatisch ein Schnellstartmenü. Weitere Details zu Parametern und Einstellungen finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung und in der Modbus-Registerübersicht. Beide können unter www.nVent.com/RAYCHEM heruntergeladen werden.

Hinweis: Falls während der Installation des Reglers/Schaltschranks keine Stromversorgung zur Verfügung steht, kann der Regler mithilfe eines externen Akkus vorprogrammiert werden.

4. INBETRIEBNAHMEBERICHT

Elxant 450c	<input type="checkbox"/>	Projektstandort:
Elxant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Datum:
SERIENNUMMER:		
PARAMETER	HEIZKREIS 1	HEIZKREIS 2
BETRIEBSART	AUS: <input type="checkbox"/> UMGEBUNG: <input type="checkbox"/> LEITUNG: <input type="checkbox"/>	AUS: <input type="checkbox"/> UMGEBUNG: <input type="checkbox"/> LEITUNG: <input type="checkbox"/>
SOLLWERT °C		
HYSTERESE		
NIED. TEMP. SOLLWERT		
HOHE TEMP. SOLLWERT		
BETRIEB D. HEIZLEITUNG BEI FÜHLERFEHLER		
FÜHLERNUMMER		
FÜHLERLÄNGE		
HEIZLEITUNG		
RCD	mA	mA
LS-TYP		
INSTALLATIONSFIRMA		
NAME D. INSTALLATEURS		

5. TECHNISCHE DATEN

HEIZLEITUNGEN	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	230 V AC, -15/+10 %; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4 VA
Ausgangsrelais/ Schütz/ Heizband	2 x 4 A, 230 V AC
Anschlussklemmen	3 x 1,5 mm ²
Heizbandklemmen (Schütz)	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarmklemmen	3 x 1,5 mm ²
Fühlerklemmen	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarmrelais	Einpoliger, potenzialfreier Wechselschalter, 2 A, 250 V AC
Echtzeitschaltuhr	Automatische Sommer-/Winterzeitschaltung, Schaltjahanpassung
Gangreserve	10 Tage
Ganggenauigkeit der Uhr	+/-10 min pro Jahr
Einstellungen	Alle Einstellungen werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt.
Einsatztemperatur	0 °C bis +40 °C

Lagertemperatur	-20 °C bis +50 °C
Einstellbarer Temperaturbereich	0°C bis +80°C (Option: mit Fühlermodul SM-PT100-2 bis 245°C)
Gehäuse	
Material	PPE (Polyphenylenether)
Abmessungen	158 mm x 110 mm x 56 mm
Schutzart	IP20
Gewicht	550 g
Montage	Montage auf DIN-Schiene (35 mm)
Entflammbarkeitsklasse	Kategorie D (DIN EN 60730 / VDE 0631-1)

Fühler			
	Norm	Mit Modul SM-PT100-2	
	(im Lieferumfang enthalten)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Temperaturfühler-Typ	NTC 2 kΩ/25 °C, 2-adrig	PT100	PT100
Maße Fühlerspitze	Ø 5 mm, Länge: 20 mm	Ø 6 mm, Länge: 50 mm	Ø 6 mm, Länge: 50 mm
Fühlerkabel-länge	5 m	3 m	2 m
Verlängerung	Bis zu 150 m, Querschnitt des Verlängerungskabels: 2 x 1,5 mm ²	Bis zu 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Bis zu 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +150 °C	-50 °C bis +260 °C

Fühlerdaten (NTC)	Temperatur	Widerstand in kΩ
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9,655
	-10 °C	7,763
	-5 °C	6,277
	0 °C	5,114
	+5 °C	4,188
	+10 °C	3,454
	+15 °C	2,862
	+20 °C	2,387
	+30 °C	1,684
	+40 °C	1,211
	+50 °C	0,8854
+60 °C	0,6587	
+70 °C	0,4975	
+80 °C	0,3807	

Zulassungen	
CE	EMV: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

MESURES DE PROTECTION ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION

Les systèmes Elexant de nVent RAYCHEM doivent être installés correctement pour garantir un fonctionnement normal et éviter tout risque d'électrocution et d'incendie. Lire ces avertissements importants et respecter scrupuleusement les instructions d'installation.

Suivre les consignes figurant dans ce document pour limiter les risques d'électrocution ou d'incendie et se conformer aux exigences de nVent ainsi qu'aux codes de l'électricité nationaux et des organismes de réglementation.

Description

Le modèle Elexant 450c de nVent RAYCHEM est un thermostat de régulation électronique équipé d'un écran couleur tactile conçu pour être monté sur rail DIN dans une armoire. Il inclut également des fonctions d'alarme sophistiquées et un pouvoir de coupure pour 1 (en version standard) ou 2 zones chauffées indépendantes (2^e sonde vendue séparément) par le biais de contacteurs externes.

Régulateur de température électronique pour rubans chauffants nVent RAYCHEM de mise hors gel des tuyauteries et de maintien en température des canalisations d'évacuation d'eaux usées.

Le modèle Elexant 450c est conçu pour réguler les systèmes de rubans chauffants nVent. Les rubans chauffants peuvent être contrôlés (mis sous/hors tension) au moyen d'un contacteur adapté à des charges calorifiques allant jusqu'à 20 A. La version Elexant 450c-Modbus (1244-022623) permet une connectivité Modbus flexible pour la surveillance à distance, la configuration et la facilité d'intégration dans un système de gestion technique du bâtiment (GTB).

L'installation et tout le câblage doivent être conformes aux réglementations en vigueur.

L'appareil doit être installé uniquement en zone non explosible.

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Raccordements électriques à confier à un électricien agréé.

Attention : les erreurs de branchement peuvent endommager l'unité de régulation. nVent décline toute responsabilité en cas d'erreur de branchement et/ou de mauvaise manipulation.

- Mettre l'appareil hors tension avant toute intervention.
- Le branchement et l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par du personnel agréé et dûment formé.
- L'appareil ne peut être raccordé qu'à des câbles fixes.
- Lors de l'installation de l'appareil, vérifier que les câbles haute tension, tels que l'alimentation secteur et les rallonges, n'entrent pas en contact avec les câbles basse tension tels que les câbles de sonde.
- S'assurer que l'installation est conforme à la norme EN60730-1.
- Respecter les normes et réglementations locales en vigueur pour les branchements électriques.
- Si l'appareil ne fonctionne pas, contrôler en premier lieu tous les branchements et l'alimentation secteur.

2.1 Montage du boîtier

Cet appareil doit être installé dans un boîtier et fixé sur des rails DIN (DIN EN 50022-35). Il est conçu pour être monté dans des répartiteurs et des coffrets de distribution. nVent offre un large choix d'armoires en standard ou conçoit des produits sur mesure.

2.2 Installations de la sonde

Emplacement de la sonde : sur le tuyau – voir l'image E1

- comme indiqué dans la documentation technique du système
- jamais sur les vannes, brides, supports, pompes ou autres ponts thermiques
- en haut du tuyau pour les contenus de tuyau thermosensibles (A)
- sur le quart inférieur du tuyau, à 90°, pour un ruban chauffant unique (B)

- sur le quart inférieur du tuyau, au centre, entre les rubans chauffants s'ils sont deux ou plus

Fixation de la sonde

- Fixer fermement la sonde à la surface avec du ruban adhésif (le même que celui utilisé pour fixer le ruban chauffant au tuyau) en deux endroits (D1/2).
- Fixer la sonde parallèle au tuyau (D1/2).
- Faire passer le câble de la sonde et l'éventuelle rallonge afin d'éviter tout dommage en cas d'utilisation. Fixer au tuyau avec du ruban adapté si nécessaire.

Emplacement de la sonde : à l'extérieur – voir l'image E2

Monter la sonde à un endroit exposé aux conditions météorologiques normales mais à l'abri des rayons du soleil. La sonde ne doit pas être placée contre des surfaces qui chauffent de l'intérieur ou qui peuvent être chauffées par le soleil.

Attention : Ne pas installer la sonde à une température ambiante inférieure à -20 °C. Ne pas plier les derniers 50 mm de la sonde. Rayon de courbure minimal du câble de la sonde : 10 mm.

Câblage de la sonde au régulateur Elexant 450c

Introduire le câble de la sonde comme indiqué sur le schéma pour la sonde 1 ou la sonde 2 illustrée sur le schéma de câblage (page 2). Respecter scrupuleusement le codage couleur du câblage. L'appareil est fourni avec 1 sonde (de type NTC). Il est possible de raccorder une deuxième sonde, mais celle-ci doit être commandée séparément. Sensor-NTC-10 M (réf. PCN 1244-015847).

Rallonge de sonde

Le câble de la sonde peut être rallongé jusqu'à 150 m si une section de câble de 2 x 1,5 mm² est utilisée (20 Ω max. par conducteur). Le raccordement entre le câble de la sonde et la rallonge de sonde peut être réalisé dans la boîte de raccordement JB-86 ou un dispositif équivalent. Afin d'éviter toute interférence, utiliser un câble blindé pour la rallonge. La tresse de blindage doit être mise à la terre dans l'armoire ou le thermostat.

Vérifier que le tuyau et la sonde sont calorifugés et gainés conformément aux spécifications de l'étude technique après l'installation du thermostat.

Extension de la plage de températures de la sonde

En utilisant un accessoire, le module de sonde SM-PT100-2 (réf. PCN 1244-022442), que l'on raccorde à une sonde de type PT100, il est possible de porter la plage de températures à 245 °C.

Connexion Modbus

Le modèle Elexant 450c-Modbus (réf. PCN 1244-022623) peut être raccordé à un système de gestion technique du bâtiment (GTB) au moyen d'un câble à paire torsadée blindée MONI-RS485-WIRE (max. 1000 m) pour la connexion maître/esclave et GTB.

3. FONCTIONNEMENT

Si le régulateur Elexant 450c/450c-Modbus n'est pas programmé, l'appareil lance un menu de démarrage rapide après la mise sous tension. Pour plus d'informations sur les paramètres et réglages, consulter le manuel d'utilisation séparé et le document de mappage de registres Modbus, téléchargeables à partir du site www.nVent.com/RAYCHEM.

Remarque : En cas d'absence d'alimentation électrique sur le site pendant l'installation du régulateur ou de l'armoire, il est possible de préprogrammer le régulateur au moyen d'une batterie d'alimentation externe.

4. RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Elxant 450c	<input type="checkbox"/>	Emplacement du projet :
Elxant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Date :
NUMÉRO DE SÉRIE :		
PARAMÈTRE	ZONE CHAUFFÉE 1	ZONE CHAUFFÉE 2
MODE DE FONCTIONNEMENT	ARRÊT : <input type="checkbox"/> AMBIANCE : <input type="checkbox"/> CONTRÔLE : <input type="checkbox"/>	ARRÊT : <input type="checkbox"/> AMBIANCE : <input type="checkbox"/> CONTRÔLE : <input type="checkbox"/>
POINT DE CONSIGNE (°C)		
HYSTÉRÉSIS		
TEMP. DE CONSIGNE BASSE		
TEMP. DE CONSIGNE HAUTE		
TRAÇAGE EN MARCHÉ EN CAS D'ERREUR DE LA SONDÉ		
NUMÉRO DE SONDÉ		
LONGUEURS DE SONDÉ		
RUBAN CHAUFFANT		
DIFFÉRENTIEL	mA	mA
TYPE DE DISJONCTEUR		
ENTREPRISE INSTALLATEUR		
NOM DE L'INSTALLATEUR		

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RUBANS CHAUFFANTS	nVent RAYCHEM XL-TRACE ; FROSTOP-BLACK ; FS-C10-2X
Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	230 V c.a. (-15/+10 %) ; 60 Hz
Consommation électrique	4 VA
Relais de sortie / contacteur / ruban chauffant	2 x 4 A / 230 V c.a.
Bornes d'alimentation	3 x 1,5 mm ²
Contacteur de borne de ruban chauffant	2 x 2 x 1,5 mm ²
Bornes d'alarme	3 x 1,5 mm ²
Bornes de la sonde	2 x 2 x 1,5 mm ²
Relais d'alarme	Relais unipolaire bidirectionnel (SPDT), libre de potentiel, puissance nominale 2 A/250 V c.a.
Horloge en temps réel	Passage automatique à l'heure d'été/hiver et correction des années bissextiles
Sauvegarde horloge	10 jours
Précision de l'horloge	Variation de +/- 10 min par an possible
Réglages	Stockage de tous les réglages dans la mémoire non volatile.
Température d'exposition	0 °C à +40 °C
Température de stockage	-20 °C à +50 °C

Plage de températures paramétrables	0°C à +80°C (en cas d'utilisation avec SM-PT100-2 jusqu'à 245°C)
Boîtier	
Matériau	PPE (polyphénylène éther)
Dimensions	158 x 110 x 56 mm
Classe d'étanchéité	IP20
Poids	550 g
Montage	Montage sur rail DIN 35 mm
Catégorie d'inflammabilité	Catégorie D (DIN EN60730/VDE0631-1)

Sonde			
	Standard	Avec le module SM-PT100-2	
	(inclus dans la boîte)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Type de sonde de température	NTC de 2 K Ω /25 °C, 2 fils	PT100	PT100
Dimensions du bulbe de la sonde	Ø 5 mm ; longueur 20 mm	Ø 6 mm ; longueur 50 mm	Ø 6 mm ; longueur 50 mm
Longueur du câble de la sonde	5 m	3 m	2 m
Rallonge de câble	Rallonge de 150 m max., section de la rallonge : 2 x 1,5 mm ²	Rallonge de 150 m max., 3 x 1,5 mm ²	Rallonge de 150 m max., 3 x 1,5 mm ²
Plage de températures	-40 °C à +90 °C	-40 °C à +150 °C	-50 °C à +260 °C

Données de la sonde NTC standard	Température	Résistance en k Ω m
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9 655
	-10 °C	7 763
	-5 °C	6 277
	0 °C	5 114
	+5 °C	4 188
	+10 °C	3 454
	+15 °C	2 862
	+20 °C	2 387
	+30 °C	1 684
	+40 °C	1 211
	+50 °C	0,8854
+60 °C	0,6587	
+70 °C	0,4975	
+80 °C	0,3807	

Agrément	
CE	CEM : EN 61000-6-3 et EN 61000-6-2

BELANGRIJKE WAARBORGEN EN WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING: BRAND- EN SCHOKGEVAAR

nVent RAYCHEM Elexant-systemen moeten correct worden geïnstalleerd om een goede werking te garanderen en om elektronische schokken en brand te voorkomen. Lees deze belangrijke waarschuwingen en volg zorgvuldig alle installatie-instructies.

Volg de richtlijnen in dit document om het risico op elektrische schokken of brand te minimaliseren en om te voldoen aan de vereisten van nVent en de bedrijfs- en nationale elektriciteitsvoorschriften.

Beschrijving

nVent RAYCHEM Elexant 450c is een elektronische thermostaat met kleurentouchscreen voor montage op een DIN-rail in panelen, met geavanceerde alarmfuncties en de mogelijkheid om via externe contactors te schakelen tussen 1 (standaarduitvoering) of 2 (2^e verwarmingszone: optioneel) onafhankelijke verwarmingszones.

Elektronische temperatuurregelaar voor vorstbeveiliging en temperatuurbehoud van leidingen door middel van nVent RAYCHEM verwarmingskabels.

De Elexant 450c is ontworpen voor de regeling van nVent verwarmingskabels. Verwarmingskabels kunnen worden geregeld (in-/uitgeschakeld) via een geschikte contactor voor verwarmingsbelastingen van max. 20 A. De Elexant 450c-Modbus-uitvoering (1244-022623) maakt flexibele Modbus-connectiviteit mogelijk voor bewaking en configuratie op afstand, en een gemakkelijke integratie in gebouwbeheersystemen (BMS).

De installatie en alle bedrading moeten voldoen aan de geldende voorschriften. Het apparaat mag alleen in ongevaarlijke omgevingen worden geïnstalleerd.

2. INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Elektrische aansluitingen moeten worden verricht door gekwalificeerde elektriciens.

Opgelet: als het apparaat verkeerd wordt aangesloten, kan dit schade aan de gelegenheid veroorzaken. nVent is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een verkeerde aansluiting en/of incorrect gebruik.

- Schakel de stroom uit voordat aan het apparaat wordt gewerkt.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten en onderhouden door bevoegde en deskundige medewerkers.
- Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op vaste kabels.
- Zorg er tijdens de installatie van het apparaat voor dat hoogspanningskabels, zoals de netvoeding en verlengingen, niet in contact komen met laagspanningskabels, zoals sensorkabels.
- Controleer of de installatie is verricht conform EN60730-1.
- De lokale regelgeving voor elektrische aansluitingen moet in acht worden genomen.
- Controleer eerst alle aansluitingen en de netvoeding, als het apparaat niet werkt.

2.1 Montage van de behuizing

Dit apparaat moet in een behuizing worden geïnstalleerd en op DIN-rails (DIN EN 50022-35) worden vastgeklemd. Het is ontworpen om in schakel- en verdeelkasten te worden gemonteerd. nVent biedt een breed assortiment panelen als standaard- of maatproducten.

2.2 Sensorinstallaties

Plaatsing van de sensor: op de leiding - zie afbeelding E1

- Zoals weergegeven in de documentatie van het systeemontwerp
- Niet op kleppen, flenzen, steunen, pompen of andere koellichamen
- Bovenop de leiding voor warmtegevoelige leidinginhouden (A)
- Op het onderste gedeelte van de leiding in een hoek van 90° voor een enkele verwarmingskabel (B)
- Op het onderste gedeelte van de leiding centraal tussen twee of meer verwarmingskabels

Bevestiging van de sensor

- Bevestig de sensor met geschikte bevestigingstape (dezelfde tape als gebruikt om de verwarmingskabel op de leiding te bevestigen) op twee plaatsen (D1/2) stevig op het oppervlak
- Bevestig de sensor evenwijdig aan de leiding (D1/2)
- Geleid de sensorkabel en de eventuele verlengkabel om schade tijdens gebruik te voorkomen. Bevestig de leiding met geschikte tape, daar waar nodig

Plaatsing van de sensor: buiten - zie afbeelding E2

Monteer de sensor op een plaats die wordt blootgesteld aan normale weersomstandigheden maar die is afgeschermd van direct zonlicht. De sensor mag niet tegen oppervlakken worden aangebracht die van binnenuit of door zonlicht worden verwarmd.

Waarschuwing: Installeer de sensor niet in omgevingstemperaturen lager dan -20°C . De laatste 50 mm van de sensor niet buigen. Min. buigstraal sensorkabel: 10 mm.

Sensor aansluiten op Elexant 450c

Introduceer de sensorkabel volgens de tekening van sensor 1 of sensor 2, weergegeven in het bedradingsschema (pag. 2). Let op de kleurcodering van de bedrading. Het apparaat wordt geleverd met 1 sensor (NTC-type). Er kan een tweede sensor worden aangesloten, maar deze moet apart worden besteld. Sensor-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Sensorverlenging

De sensorkabel kan tot 150 m worden verlengd bij een doorsnede van $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (max. 20Ω per geleider). De verbinding van de sensorkabel met de sensorverlenging kan worden gemaakt in aansluitdoos JB-86 of gelijkwaardig. Gebruik een afgeschermd kabel voor de verlenging om interferentie te voorkomen. De afgeschermd vlecht moet worden geaard in het paneel/thermostaat.

Zorg ervoor dat de leiding en sensor na de installatie van de thermostaat thermisch geïsoleerd en gecoat zijn volgens de ontwerpspecificatie.

Uitbreiding temperatuurbereik sensor

Door de accessoire Sensor Module SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) te gebruiken voor aansluiting op een PT100-type sensor, kan het temperatuurbereik worden uitgebreid tot 245°C .

Modbus-verbinding

De Elexant 450c / 450c-Modbus (PCN 1244-022623) kan worden verbonden met een gebouwbeheersysteem (BMS), met gebruik van de afgeschermd MONI-RS485-WIRE-kabel (max. 1000 m) met getwist aderpaar, voor de aansluiting van de master/slave en het BMS.

3. WERKING

Als de Elexant 450c / 450c-Modbus niet is geprogrammeerd, start de unit op met een snelstartmenu. Raadpleeg voor meer gedetailleerde parameters en instellingen de aparte gebruikershandleiding en het document met de Modbus-registratiekaart, die kan worden gedownload op www.nVent.com/RAYCHEM.

Opmerking: Als er tijdens de installatie van de controller/paneel geen stroomvoorziening aanwezig is, kan de controller kan worden voorgeprogrammeerd met een externe power bank.

4. INBEDRIJFSTELLINGSRAPPORT

Elexant 450c	<input type="checkbox"/>	Projectlocatie:
Elexant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Datum:
SERIENUMMER:		
PARAMETER	VERWARMINGSZONE 1	VERWARMINGSZONE 2
BEDRIJFSMODUS	UIT: <input type="checkbox"/> OMGEVING: <input type="checkbox"/> LIJN: <input type="checkbox"/>	UIT: <input type="checkbox"/> OMGEVING: <input type="checkbox"/> LIJN: <input type="checkbox"/>
INGESTELD PUNT °C		
HYSTERESE		
INSTELPUNT LAGE TEMPERATUUR		
INSTELPUNT HOGE TEMPERATUUR		
WERKING VERWARMING BIJ SENSORFOUT		
SENSORNUMMER		
SENSORLENGTES		
VERWARMINGSKABEL		
RCD	mA	mA
CB-TYPE		
INSTALLATIEBEDRIJF		
NAAM INSTALLATEUR		

5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

VERWARMINGSKABELS	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning	230 VAC -15/+10%; 50/60 Hz
Stroomverbruik	4 VA
Uitgangsrelais / contactor / verwarmingskabel	2 x 4 A / 230 VAC
Voedingsaansluitingen	3 x 1,5 mm ²
Contactor verwarmingskabel-aansluitingen	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarmaansluitingen	3 x 1,5 mm ²
Sensoraansluitingen	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarmrelais	Enkelpolig, twee standen, spanningsvrij, stroomsterkte 2A/250 VAC
Klok met werkelijke tijd	Automatische zomer-/wintertijd en correctie bij schrikkeljaar
Back-up klok	10 dagen
Nauwkeurigheid van de klok	Een variatie van +/- 10 minuten per jaar is mogelijk
Instellingen	Alle instellingen worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen
Blootstellingstemperatuur	0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +50°C

Instelbaar temperatuurbereik	0°C tot +80°C (bij gebruik met SM-PT100-2 tot +245°C)
Behuizing	
Materiaal	PPE (polyphenyleenether)
Afmetingen	158 mm x 110 mm x 56 mm
Bescherming tegen vochtintrede klasse	IP20
Gewicht	550 g
Montage	Kan op DIN-rail van 35 mm worden gemonteerd
Brandbaarheidsclassificatie	Categorie D (DIN EN60730/VDE0631-1)

Sensor			
	Norm	Met SM-PT100-2-module	
	(inbegrepen in doos)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Type temperatuursensor	NTC 2 kOhm / 25°C, 2-draads	PT100	PT100
Afmetingen sensorpunt	Ø 5 mm, lengte 20 mm	Ø 6 mm, lengte 50 mm	Ø 6 mm, lengte 50 mm
Lengte sensorkabel	5 m	3 m	2 m
Kabelverlenging	tot 150 m, dwarsdoorsnede verlengkabel: 2 x 1,5 mm ²	Tot 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Tot 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Temperatuurbereik	-40 °C tot +90 °C	-40°C tot +150°C	-50°C tot +260°C

Sensorgegevens (NTC)	Temperatuur	Weerstand in kΩ
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9.655
	-10°C	7.763
	-5°C	6.277
	0°C	5.114
	+5°C	4.188
	+10°C	3.454
	+15°C	2.862
	+20°C	2.387
	+30°C	1.684
	+40°C	1.211
	+50°C	0,8854
+60°C	0,6587	
+70°C	0,4975	
+80°C	0,3807	

Goedkeuring	
CE	EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ADVARSLER

ADVARSEL: BRAND- OG STØD

nVent RAYCHEM Elexant-systemerne skal installeres korrekt for at sikre korrekt drift og for at forebygge brand og stød. Læs disse vigtige advarsler, og følg installationsanvisningerne nøje.

Følg anvisningerne i dette dokument for at mindske risikoen for brand eller elektriske stød og for at opfylde nVents krav samt lokale og nationale, elektriske regler

Beskrivelse

nVent RAYCHEM Elexant 450c er en elektronisk kontroltermostat med et farve touchdisplay til montering på DIN-skinne i paneler, avancerede alarmfunktioner og mulighed for at skifte mellem 1 (standard version) eller 2 (2. varmezone: valgfri) uafhængige varmezoner vha. eksterne kontakter.

Elektronisk termostat til frostbeskyttelse og temperatur vedligeholdelse af nVents varmekabler.

Elexant 450c er beregnet til styring af nVent-varmekabelsystemer. Varmekabler kan styres (slukkes og tændes) vha. et relæ ved varmebelastninger op til 20 A. Elexant 450c-Modbus-versionen (1244-022623) giver mulighed for fleksibel Modbus-tilslutning til fjernmonitorering, konfiguration og problemfri integration i byggeriets styringssystem (CTS).

Installationen og al ledningsføring skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Enheden må kun installeres i ikke farlige områder.

2. INSTALLATIONSVEJLEDNING

Elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret elektriker.

OBS: Fejl, der begås under tilslutning af enheden, kan forårsage beskadigelse af styreenheden. nVent er ikke ansvarlig for skader, der skydes forkert tilslutning og/eller forkert håndtering.

- Før arbejde på enheden påbegyndes, skal strømmen slås fra.
- Enheden må kun tilsluttes og serviceres af autoriseret og oplært personale.
- Enheden er kun beregnet til forbindelse til faste kabler.
- Når enheden installeres, skal der sørges for, at højspændingsledninger, som for eksempel hovedstrømforsyningen og forlængerledninger, ikke kommer i kontakt med lavspændingsledninger som for eksempel sensorledninger.
- Sørg for, at installationen udføres i overensstemmelse med EN60730-1
- Lokale standarder for elektriske forbindelser skal overholdes.
- Hvis enheden ikke virker, skal alle forbindelser og strømforsyningen først kontrolleres.

2.1 Montering af produktet

Denne enhed skal installeres i en tavle og fastgøres på DIN-skinne (DIN EN 50022-35). nVent leverer et bredt udvalg af paneler som standard eller tilpassede produkter.

2.2 Sensorinstallationer

Placering af sensor: på rør - se billede E1

- som angivet i systemdesigndokumentationen
- ikke på ventiler, flanger, holdere, pumper eller andre kølelegemer
- øverst på røret til varmfølsomt rørrindhold (A)
- på nederste kvadrant af 90° rør til enkelt varmekabel (B)
- på nederste kvadrant af røret centralt mellem varmekabler, hvis der er to eller flere

Fastgørelse af sensoren

- Fastgør sensoren på overfladen med passende fastgørelsestape (samme slags tape, der bruges til at fastgøre varmekablet til røret) på to steder (D1/2)
- fastgør parallelt med røret (D1/2)
- før sensorledningen og en eventuel forlængerledning, så de ikke beskadiges under brug. Fastgør til røret med tape hvor der er passende

Placering af sensor: udendørs - se billede E2

Monter sensoren i en position, hvor den er udsat for normale vejrforhold, men beskyttet mod direkte sollys. Sensoren må ikke placeres på overflader, der opvarmes inde fra eller af sollyset.

Advarsel: Installer ikke sensoren ved omgivelsestemperaturer på under -20°C . Bøj ikke de sidste 50 mm af sensoren. Sensorledningens mindste bøjeradius: 10 mm.

Tilslutning af sensor til Elexant 450c

Indfør sensorledningen iht. tegningen af sensor 1 eller sensor 2, som vist på ledningsdiagrammet (side 2). Vær opmærksom på ledningernes farvekoder. Enheden er udstyret med 1 sensor (NTC-type). Der kan tilsluttes endnu en sensor, men den skal bestilles separat. Sensor-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Sensorforlænger

Sensorledningen kan forlænges op til 150 m, når der anvendes et tværsnit på $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (maks. 20Ω pr. leder) Forbindelsen melle sensorledningen og sensorforlænger kan være i en samledåse JB-86 eller lignende. Brug en skærmet ledning for at undgå interferens. Den skærmede fletning skal forbindes til jord i panelet/termostaten.

Sørg for, at røret og sensoren er varmeisoleret og beklædt i overensstemmelse med designspecifikationerne efter installation af termostaten.

Udvidelse af sensortemperaturområde

Når du bruger tilbehøret Sensor Module SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) ved tilslutning til en sensor af PT100-typen, kan temperaturområdet udvides med op til 245°C .

Modbus-tilslutning

Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) kan sluttes til byggeriets styringssystem med et parsnoet 2 leder kabel type MONI-RS485 kabel (maks. 1000 m).

3. DRIFT

Hvis Elexant 450c/450c-Modbus ikke er programmeret, starter enheden en hurtigstartsmenu, når der tændes for den. Se yderligere detaljerede parametre og indstillinger i den separate betjeningsvejledning og Modbus-registerkortdokumentet. Det kan hentes fra www.nVent.com/RAYCHEM.

Bemærk: Forudprogrammeringen af styreenheden kan udføres med en ekstern powerbank, hvis der ikke findes strømforsyning på stedet under installation af styreenheden/panelet.

4. IDRIFTSÆTTELSESRAPPORT

Elxant 450c	<input type="checkbox"/>	Projektsted:
Elxant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Dato:
SERIENUMMER:		
<hr/>		
PARAMETER	OPVARMNINGSZONE 1	OPVARMNINGSZONE 2
DRIFTSTILSTAND	FRA: <input type="checkbox"/> OMGIVELSER: <input type="checkbox"/> RØRFØLER: <input type="checkbox"/>	FRA: <input type="checkbox"/> OMGIVELSER: <input type="checkbox"/> RØRFØLER: <input type="checkbox"/>
INDSTILLINGS- PUNKT °C		
HYSTERESE		
LAV TEMP. INDSTILLINGSPUNKT		
HØJ TEMP.: INDSTILLINGSPUNKT		
VARMEDRIFT VED SENSORFEJL		
SENSORNUMMER		
SENSORLÆNGDE		
VARMEKABEL		
RCD	mA	mA
CB-TYPE		
<hr/>		
INSTALLERINGSFIRMA		
INSTALLATØRENS NAVN		

5. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

VARMEKABLER	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Elektriske egenskaber	
Forsyningsspænding	230 VAC -15/+10%; 50/60 Hz
Strømforbrug	4 VA
Udgangsrelæ / kontakt / varmekabel	2 x 4 A / 230 VAC
Strømforsyningsterminaler	3 x 1,5 mm ²
Kontakt til varmekabelterminaler	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarmterminaler	3 x 1,5 mm ²
Sensorterminaler	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarmrelæ	Enkelt pol, dobbelt bredde relæ, spændingsfri, rating 2A/250 VAC
Realtidsur	Automatisk rettelse af sommer-/vintertid og skudår
Ur-backup	10 dage
Urets nøjagtighed	En variation af +/- 10 min. om året, hvis muligt
Indstillinger	Alle indstillinger gemmes i en ikke-flygtig hukommelse
Eksporeringsstemperatur	0°C til +40°C
Opbevaringstemperatur	-20°C til +50°C
Valgbart temperaturområde	0°C til +80°C (når den bruges sammen med SM- PT100-2 op til +245°C)

Kabinet	
Materiale	PPE (polyfenylenæter)
Mål	158 mm x 110 mm x 56 mm
Beskyttelsesklasse	IP20
Vægt	550 g
Montering	Monterbar på DIN-skinne 35 mm
Brændbarhedsklasse	Kategori D (DIN EN60730/VDE0631-1)

Sensor			
	Standard	Med SM-PT100-2-modul	
	(Inkluderet)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Temperatur-sensortype	NTC 2 KOhm / 25°C, 2-tråds	PT100	PT100
Sensorspid-sens mål	Ø 5 mm, længde 20 mm	Ø 6 mm, længde 50 mm	Ø 6 mm, længde 50 mm
Sensorkabel-længde	5 m	3 m	2 m
Forlænger-kabel	Op til 150 m, tværsnit af forlængerledning: 2 x 1,5 mm ²	Op til 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Op til 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Temperatur-område	-40°C til +90°C	-40°C til +150°C	-50°C til +260°C

Sensordata (NTC)	Temperatur	Modstand i kOhm
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9.655
	-10 °C	7.763
	-5 °C	6.277
	0 °C	5.114
	+5 °C	4.188
	+10 °C	3.454
	+15 °C	2.862
	+20 °C	2.387
	+30 °C	1.684
	+40 °C	1.211
	+50 °C	0,8854
+60 °C	0,6587	
+70 °C	0,4975	
+80 °C	0,3807	

Godkendelse	
CE	EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

KESKEISET SUOJATOIMET JA VAROITUKSET

VAROITUS: TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARA

nVent RAYCHEM Elexant-järjestelmät on asennettava oikein oikeanlaisen toiminnan takaamiseksi sekä sähköiskun että tulipalon ehkäisemiseksi. Lue nämä tärkeät varoitukset ja noudata tarkasti kaikkia asennusohjeita.

Noudata tämän asiakirjan ohjeita minimoidaksesi sähköiskun tai tulipalon vaaran. Asennuksen tulee täyttää nVentin vaatimukset ja asennuksessa tulee noudattaa sekä turvallisuusviraston ohjeita että kansainvälisiä sähköalan määräyksiä.

Kuvaus

nVent RAYCHEM Elexant 450c on DIN-kiskokiinnitteinen elektroninen ohjaustermostaatti varustettuna värillisellä kosketusnäytöllä. Siinä on edistyksellinen hälytystoiminto ja mahdollisuus ohjata itsenäisesti yhtä (vakio) tai kahta (optio) erillistä kuormaa erillisten ulkoisten kontaktorien avulla.

Elektroninen lämpötilaohjain putkien sulanapitoon ja nVent RAYCHEM-lämpökaapeilla toteutetun rasvaisten nesteiden putkiston lämpötilan ylläpitoon.

Elexant 450c on suunniteltu ohjaamaan nVent-lämpökaapelijärjestelmiä. Lämpökaapeleita voidaan ohjata (kytkä päälle / pois päältä) sopivasti mitoitettujen kontaktorien avulla 20 A:n lämmityskuormaan saakka. Elexant 450c-Modbus -malli (1244-022623) mahdollistaa joustavan Modbus-yhteyden etävalvontaa, määrittelyä ja kiinteistönvalvontajärjestelmään integrointia varten.

Asennusten ja kaikkien johtojen on oltava sovellettavien säädösten mukaiset. Laite on asennettava ainoastaan normaaliutilaan (ei Ex).

2. ASENNUSOHJEET

Ainoastaan sähköalan ammattilaiset saavat tehdä sähköliitännät.

Huomio: Virheet laitteen kytkemisen yhteydessä voivat vaurioittaa ohjausyksikköä. nVent ei ole vastuussa virheellisistä kytkennöistä ja / tai virheellisestä käsittelystä aiheutuvista vioista.

- Katkaise virta ennen laitteen käsittelyä.
- Laitteen saa kytkeä ja huoltaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö.
- Laite on suunniteltu kytkettäväksi vain kiinteästi.
- Kun laitetta asennetaan, varmista, että suurjännitekaapelit, kuten pääsyöttökaapelit haaroituksineen, eivät kosketa pienjännitekaapeleita, kuten anturikaapeleita.
- Varmista, että asennus on tehty EN60730-1 -säädöksen mukaisesti.
- Paikallisia sähkömääräyksiä ja standardeja on noudatettava.
- Jos laite ei toimi, tarkista ensin kaikki liitännät ja päävirran syöttö.

2.1 Laitteen asentaminen

Tämä laite on asennettava koteloon ja kiinnitettävä DIN-kiskoon (DIN EN 50022-35). Se on suunniteltu asennettavaksi kytkentärasiaan tai laitekoteloon. nVent tarjoaa laajan valikoiman keskuksia ja laitekoteloita vakiona tai räätälöityinä.

2.2 Anturiasennukset

Anturin sijainti: putkella - katso kuva E1

- järjestelmän suunnitteluohjeiden mukaisesti
- ei venttiileissä, laipoissa, kannakkeissa, pumpuissa tai muissa lämpöhäviölähteissä
- putken päälle, kun putki sisältää lämpöherkkää ainetta (A)
- 90°:n putken kylkeen alaneljännekseen, kun lämpökaapeleita on yksi (B)
- putken kylkeen alaneljännekseen keskitetysti lämpökaapeleiden väliin, kun lämpökaapeleita on kaksi tai useampi

Anturin kiinnitys

- kiinnitä anturi tiukasti pintaan sopivalla kiinnitysteipillä kahdesta kohdasta (käytä samaa teippiä kuin lämpökaapelin kiinnityksessä putkeen) (D1/2)
- kiinnitä anturi putken suuntaisesti (D1/2)
- reititä anturikaapeli ja jatkojohto käyttövaurioiden välttämiseksi. Kiinnitä putkeen sopivalla teipillä tarvittaessa

Anturin sijainti: ulkopuolella - katso kuva E2

Kiinnitä anturi asentoon, jossa se on alttiina normaaleille sääolosuhteille, mutta suojassa suoralta auringonvalolta. Anturia ei saa sijoittaa vasten pintoja, jotka lämmitetään tai ne voivat kuumentua auringonvalosta.

Varoitus: Älä asenna anturia alle -20°C asteen lämpötilassa. Älä taivuta anturin loppupäätä 50mm. Minimitaivutussäde anturikaapelille: 10 mm.

Anturikaapeli Elexantille 450c

Asenna anturikaapeli kytkentäkaaviossa osoitettujen kuvien 1 tai 2 mukaisesti (sivu 2). Huomioi johtimien värikoodit. Yksikön mukana toimitetaan yksi anturi (NTC-tyyppi). Toisenkin anturin voi asentaa, mutta se on tilattava erikseen. Sensor-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Anturikaapelin jatkaminen

Tätä anturikaapelia voidaan pidentää 150 m:iin, kun käytetään $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kaapelia (enintään 20Ω johdinta kohti). Liitäntä anturikaapelin ja anturin jatkeen välillä voidaan tehdä liitäntäkotelossa JB-86 tai vastaavassa. Käytä suojattua kaapelia häiriön välttämiseksi. Suojavaippa on maadoitettava keskuksessa / termostaatissa.

Varmista termostaatin asentamisen jälkeen, että putki ja anturi on lämpöeristetty ja sääsuojattu suunnitelman mukaisesti.

Anturin säätöalue laajennettavissa

Käytettäessä SM PT100-2 (PCN 1244-022442) moduulia ja MONI-PT100-260/2 anturia säätöaluetta voi laajentaa $+245^{\circ}\text{C}$:seen.

Modbus-liitäntä

Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) voidaan kytkeä kiinteistönvalvontajärjestelmään käyttämällä suojattua kaksijohtimista kierrekaapelia MONI-RS485-WIRE (enintään 1000 m) master-/slave- ja kiinteistönvalvontajärjestelmän välisessä kytkennässä.

3. TOIMINTA

Jos Elexant 450c / 450c-Modbus -yksikköä ei ole ohjelmoitu, virran kytkemisen jälkeen näytölle avautuu pika-aloitusvalikko. Muut parametrit ja asetukset löytyvät erillisestä käyttöoppaasta ja Modbus-rekisterikartasta. Asiakirjan voi ladata osoitteesta www.nVent.com/RAYCHEM.

Huomautus: Ohjauksyksikön parametointi voidaan haluttaessa tehdä ennakoon ulkoisella virtalähteellä mikäli asennuskohteessa ei ole saatavissa sähköä asennuksen aikana.

4. KÄYTTÖNOTTO RAPORTTI

Elxant 450c	<input type="checkbox"/>	Projektin sijainti:
Elxant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Päiväys:
SARJANUMERO:		
PARAMETRI	LÄMMITYSALUE 1	LÄMMITYSALUE 2
TOIMINTATILA	POIS PÄÄLTÄ: <input type="checkbox"/> YMPÄRISTÖ: <input type="checkbox"/> PUTKI: <input type="checkbox"/>	POIS PÄÄLTÄ: <input type="checkbox"/> YMPÄRISTÖ: <input type="checkbox"/> PUTKI: <input type="checkbox"/>
ASETUSPISTE °C		
HYSTEREESI		
ALHAINEN LÄMPÖTILA ASETUSPISTE		
KORKEA LÄMPÖTILA ASETUSPISTE		
LÄMMITYKSEN KÄYTTÖ, MIKÄLI ANTURI VIKAANTUU		
ANTURIN NUMERO		
ANTURIN PITUUDET		
LÄMPÖKAAPELI		
Vikavirtasuojakytkin	mA	mA
JOHDONSUOJA		
ASENTAJAYRITYS		
ASENTAJAN NIMI		

5. TEKNISET TIEDOT

LÄMPÖKAAPELIT	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Tekniset tiedot	
Syöttöjännite	230 VAC -15/+10%; 50/60 Hz
Tehonkulutus	4 VA
Ulostulorele/ kontaktori / lämpökaapeli	2 x 4 A / 230 VAC
Syöttökaapelin liittimet	3 x 1,5 mm ²
Lämpökaapeliin liittimet tai kontaktori	2 x 2 x 1,5 mm ²
Hälytysliittimet	3 x 1,5 mm ²
Anturiliittimet	2 x 2 x 1,5 mm ²
Hälytysrele	Yksinapainen kaksiasentoinen SPDT rele, jännitevapaa, virrankesto 2A / 250 VAC
Reaaliaikakello	Automaattinen kesä- / talviajan ja karkausvuoden korjaus
Kellon varmuuskopiointi	10 päivää
Kellon tarkkuus	Vaihtelu +/- 10 min vuotta kohti on mahdollinen
Asetukset	Kaikki asetukset tallennetaan haihtumattomaan muistiin
Lämpötilan kestävyys	0 °C – +40 °C
Varastointilämpötila	-20°C – +50°C
Valittavissa oleva lämpötila-alue	0 °C – +80 °C (enintään +245 °C SM-PT100-2- anturimoduulin kanssa)

Kotelo	
Materiaali	PPE (polyfenyleenieteri)
Mitat	158 mm x 110 mm x 56 mm
Suojausluokka	IP20
Paino	550 g
Asennus	DIN-kisko 35 mm
Syttyvyysluokka	D-luokka (DIN EN60730/VDE0631-1)

Anturi			
	Vakio	SM-PT100-2-moduulin kanssa	
	(sisältyy pakkaukseen)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Lämpötila-anturin tyyppi	NTC 2 K Ω m / 25 °C, 2-johtiminen	PT100	PT100
Anturin kärjen mitat	Ø 5 mm, pituus 20 mm	Ø 6 mm, pituus 50 mm	Ø 6 mm, pituus 50 mm
Anturin ilmaisin-pään mitat	5 m	3 m	2 m
Anturikaapelin jatkaminen	150 metriin saakka, kun käytetään 2*1,5 mm ²	150 metriin saakka, kun käytetään 2*1,5 mm ²	150 metriin saakka, kun käytetään 2*1,5 mm ²
Lämpötila-alue	-40 °C – +90 °C	-40 °C – +150 °C	-50 °C – +260 °C

Anturin tiedot (NTC)	Lämpötila	Vastusarvo, KΩm
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9 655
	-10 °C	7 763
	-5 °C	6 277
	0 °C	5 114
	+5 °C	4 188
	+10 °C	3 454
	+15 °C	2 862
	+20 °C	2 387
	+30 °C	1 684
	+40 °C	1 211
	+50 °C	0,8854
+60 °C	0,6587	
+70 °C	0,4975	
+80 °C	0,3807	
Hyväksyntä		
CE	EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2	

VIKTIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER OG ADVARSLER

ADVARSEL: BRANN- OG STØTFARE

nVent RAYCHEM Elexant-systemer må installeres korrekt for å sikre riktig drift og for å forhindre elektrisk støt og brann. Les disse viktige advarslene og følg alle installasjonsinstruksjonene nøye.

Følg retningslinjene i dette dokumentet for å minimere faren for elektrisk støt eller brann og for å oppfylle nVents krav, myndighetskrav og nasjonale forskrifter om elektrisk utstyr.

Beskrivelse

nVent RAYCHEM Elexant 450c er en elektronisk termostat med fargeberøringsskjerm for montering på DIN-skinne i paneler/sikringsskap, avanserte alarmsystemer og med evnen til å slå på 1 (standard versjon) eller 2 (2. varmesone: ekstrastyr) uavhengige varmesoner via eksterne kontaktorer.

Elektronisk temperaturkontrollenhet for frostsikring av rør og opprettholdelse av temperatur i spillvannsrør på nVent RAYCHEM varmekabler.

Elexant 450c er konstruert for å styre nVent varmekabelsystemer. Varmekablene kan styres (slås PÅ og AV) ved hjelp av en egnet kontaktor på inntil 20 A. Modbus-versjonen av Elexant 450c (1244-022623) gir fleksible tilkoblingsmuligheter, slik at du enkelt kan overvåke, konfigurere og integrere den i byggradministrasjonssystemet (BMS).

Installasjonen og all kablingen må utføres i henhold til gjeldende forskrifter/normer. Enheten må kun installeres i ikke-farlige områder (ikke EX).

2. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Strømtilkoblingene må utføres av kvalifiserte elektrikere.

Merk: Eventuelle feil som gjøres ved tilkobling av enheten kan føre til skader på kontrollenheten. nVent er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil ved tilkobling og/eller uriktige handlinger.

- Slå av strømmen før du utfører arbeid på enheten.
- Enheten må kun kobles til og vedlikeholdes av autorisert, opplært personell.
- Enheten er kun konstruert for tilkobling til faste kabler.
- Når enheten installeres, må du påse at ledninger, som for eksempel strømforsynings- og forlengelseskabler ikke kommer i kontakt med lavspenningskabler som for eksempel følerkabler.
- Forsikre deg om at installasjonen er utført i henhold til EN60730-1.
- Lokale standarder for elektrisk tilkobling må følges.
- Hvis enheten ikke fungerer, kontroller først alle tilkoblingene og strømforsyningen.

2.1 Montering av kapslingen

Denne enheten må installeres i en kapsling og festes på DIN-skinne (DIN EN 50022-35). Den er konstruert for montering i bryter- og fordelingsbokser. nVent tilbyr et bredt utvalg av paneler som standard eller skreddersydde produkter.

2.2 Installasjon av følere

Plassering av føleren: på rør - se bilde E1

- som angitt i systemdesign-dokumentasjonen
- ikke på ventiler, flenser, støtter, pumper eller andre varmeavledere
- oppå røret ved termisk følsomt rørinnehold (A)
- i nedre kvadrant på røret 90° for enkel varmekabel (B)
- i nedre kvadrant på røret midt mellom varmekablene hvis de er to eller flere

Festing av føleren

- Fest føleren godt til overflaten med egnet festetape (samme tape som brukes til å feste varmekabelen til røret) på to steder (D1/2)
- Fest føleren parallelt med røret (D1/2)

- legg følerkabelen og eventuell forlengelseskabel slik at skader under bruk unngås. Fest til røret med egnet tape der det er passende

Plassering av føleren: utendørs - se bilde E2

Monter føleren der den eksponeres for vanlige værforhold, men beskyttes mot direkte sollys. Føleren må ikke plasseres mot overflater som varmes opp innenfra eller som kan varmes opp av solen.

Advarsel: Ikke installer føleren ved omgivelsestemperaturer under -20°C . Ikke bøy de siste 50 mm av føleren. Min bøyeradius for følerkabel: 10 mm.

Koble føleren til Elexant 450c

Plasser følerkabelen i henhold til tegningen for føler 1 eller føler 2 som vist på koblings skjemaet (side 2). Vær oppmerksom på fargekodene på ledningene. Enheten leveres med 1 sensor (NTC-type). Du kan koble til enda en sensor, men denne må bestilles separat. Sensor-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Følerforlengelse

Følerkabelen kan forlenges inntil 150 m når det brukes et tverrsnitt på $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (maks. 20Ω pr. leder). Forbindelsen mellom følerkabel og følerforlengelse kan gjøres i koblingsboksen JB-86 eller tilsvarende. Bruk en skjermet kabel til forlengelse for å unngå støy. Skjermfletten må jordes i panelet/termostaten.

Påse at røret og føleren er termisk isolerte og tildekket i henhold til prosjektspesifikasjonen etter installasjon av termostaten.

Utvidelse av sensorens temperaturområde

Ved å bruke sensormodul SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) som tilleggsutstyr ved tilkobling til PT100-sensorer, kan temperaturområdet utvides til 245°C .

Modbus-tilkobling

Elexant 450c-Modbus (Art. Nr. 1244-022623) kan kobles til en BMS (bygning Management System) med en MONI-RS485-WIRE skjermet, vridt 2-leder kabel (maks. 1000 m) for tilkobling av master / slave og BMS.

3. DRIFT

Hvis Elexant 450c/450c-Modbus ikke er programmert, vil enheten starte en hurtigstartmeny etter at strømmen er slått på. Mer detaljert informasjon om parameterne og innstillingen finner du i bruksanvisningen og i Modbus-registreringsdokumentet. Disse kan du laste ned via www.nVent.com/RAYCHEM.

Merk: Forhåndsprogrammering av kontrollenheten kan gjøres med en ekstern strømbank dersom det ikke er noen strømforsyning på stedet når kontrollenheten/panelet installeres.

NO

4. FERDIGSTILLINGSRAPPORT

Elxant 450c	<input type="checkbox"/>	prosjektets lokalisering:
Elxant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	dato:
SERIENUMMER:		
PARAMETER	VARMESONE 1	VARMESONE 2
DRIFTSMODUS	AV: <input type="checkbox"/> OMGIVELSE: <input type="checkbox"/> LINJE: <input type="checkbox"/>	AV: <input type="checkbox"/> OMGIVELSE: <input type="checkbox"/> LINJE: <input type="checkbox"/>
SETTPUNKT °C		
HYSTERESE		
LAV TEMP. SETTPUNKT		
HØY TEMP. SETTPUNKT		
VARMEKABEL- FUNKSJON VED FØLERFEIL		
FØLERNUMMER		
FØLERLENGDER		
VARMEKABEL		
JORDFEILBRYTER	mA	mA
Sikringstype/Fabrikat		
INSTALLATØRFIRMA		
INSTALLATØRENS NAVN		

5. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VARMEKABLER	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Elektriske egenskaper	
Tilkoblingsspenning	230 VAC -15/+10 %; 50/60 Hz
Strømforbruk	4 VA
Utgangsrelé/kontaktor/ varmekabel	2 x 4 A / 230 VAC
Strømforsyningsterminaler	3 x 1,5 mm ²
Varmekabelterminaler kontaktor	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarmterminaler	3 x 1,5 mm ²
Følerterminaler	2 x 2 x 1,5 mm ²
Alarmrelé	Enpolet NO/NC relé, potensialfri, nominell 2 A/250 VAC
Sanntidsklokke	Automatisk innkobling av sommer-/vintertid og korrigering ved skuddår
Klokkeminne	10 dager
Klokkenøyaktighet	En variasjon på +/- 10 min. pr. år er mulig
Innstillinger	Alle innstillingene lagres i et ikke-flyktig minne
Eksponeringstemperatur	0 °C til +40 °C
Oppbevaringstemperatur	-20 °C til +50 °C
Valgbart temperaturområde	0°C til +80 °C (hvis brukt med SM-PT100-2 opptil +245 °C)

Kapsling	
Materiale	PPE (polyfenyleneter)
Mål	158 mm x 110 mm x 56 mm
IP-grad	IP20
Vekt	550 g
Montering	Kan monteres på DIN-skinne 35 mm
Antennese Klasse	D kategori (DIN EN60730/VDE0631-1)

Føler			
	Standard	Med SM-PT100-2-modul	
	(Inkludert i boks)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Temperaturfølertype	NTC 2 KOhm / 25 °C, 2-leder	PT100	PT100
Dimensjoner følertupp	Ø 5 mm, lengde 20 mm	Ø 6 mm, lengde 50 mm	Ø 6 mm, lengde 50 mm
Lengde følerkabel	5 m	3 m	2 m
Kabelforlengelse	Opptil 150 m, forlengelses-kabelens tverrsnitt: 2 x 1,5 mm ²	Opptil 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Opptil 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Temperaturområde	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +150 °C	-50 °C til +260 °C

Sensordata (NTC)	Temperatur	Motstand i KOhm
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9 655
	-10 °C	7 763
	-5 °C	6 277
	0 °C	5 114
	+5 °C	4 188
	+10 °C	3 454
	+15 °C	2 862
	+20 °C	2 387
	+30 °C	1 684
	+40 °C	1 211
	+50 °C	0,8854
+60 °C	0,6587	
+70 °C	0,4975	
+80 °C	0,3807	

Godkjenning	
CE	EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER OCH VARNINGAR

VARNING: RISK FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR

nVent RAYCHEM Elexant Systems måste installeras korrekt för att säkerställa avsedd funktion och undvika risk för brand och elektriska stötar. Läs dessa viktiga varningar och följ noga alla installationsanvisningar.

Följ riktlinjerna i detta dokument för att minimera risken för elektriska stötar eller brand, och för att uppfylla nVents krav samt nationella och organstyrd elektriska bestämmelser.

Beskrivning

nVent RAYCHEM Elexant 450c är en elektronisk reglertermostat med pekskärm i färg för DIN-skenmontage i apparatskåp och kapslingar och avancerade larmanläggningar med kapacitet att koppla 1 (standardversion) eller 2 (2:a värmezonen: tillval) oberoende värmekretsar via externa kontaktorer.

Elektronisk temperaturreglarenhet för frostskydd och temperaturhållning av rör och fettlinjer med nVent RAYCHEMs värmekablar för rörfrostsdydd.

Elexant 450c är avsedd att reglera nVent värmekabelsystem. Värmekablar kan regleras (växlas På/Av) via en lämpligt dimensionerad kontaktor för värmelaster upp till 20 A. Versionen Elexant 450c-Modbus (1244-022623) medger flexibel Modbus-anslutning för fjärrövervakning, konfiguration och enkel integrering i ett BMS (Building Management System).

Installation och all ledningsdragnings måste utföras enligt tillämpliga bestämmelser. Enheten får endast installeras i icke riskfyllda områden.

2. INSTALLATIONSANVISNINGAR

Elektriska anslutningar ska utföras av en kvalificerad elektriker.

Obs: Misstag vid anslutning av enheten kan orsaka skador på styrenheten. nVent ansvarar inte för skador orsakade av felaktig anslutning och/eller felaktig hantering.

- Stäng av strömförsörjningen före arbete på enheten.
- Enheten får endast anslutas och servas av auktoriserad, utbildad personal.
- Enheten är endast avsedd för fast installation.
- När enheten installeras, se till att högspänningskablar såsom matarkablar och förgreningar inte kommer i kontakt med lågspänningskablar såsom givarkablar.
- Se till att installationen följer EN 60730-1.
- Lokala standarder för elektriska anslutningar måste beaktas.
- Om enheten inte fungerar, kontrollera första alla anslutningar och strömförsörjningen.

2.1 Montering av kapslingen

Denna enhet måste installeras i ett hölje och snäppas fast på DIN-skenor (DIN EN 50022-35). Den är avsedd att monteras i kopplings- och fördelningsboxar. nVent tillhandahåller ett brett urval av apparatskåp och kapslingar som standard- eller kundanpassade produkter.

2.2 Givarinstallationer

Givarens placering: på rör - se bild E1

- såsom indikeras i systemets konstruktionsdokumentation
- ej på ventiler, flänsar, stöd, pumpar eller andra värmeutstrålande detaljer
- ovanpå rörledningen för temperaturkänsligt rörinnehåll (A)
- på nedre kvadrant av rör 90° för enskild värmekabel (B)
- på nedre kvadrant av rör centralt mellan värmekablarna om de är två eller fler

Montering av givaren

- fäst givaren ordentligt på ytan på två ställen (D1/2) med lämplig fixeringstejp (samma tejp som används för att fästa värmekabeln på rörledningen)
- fäst givare parallellt med rör (D1/2)

- förlägg givarkabel och eventuell förlängningskabel så att skador undviks vid användning. Fäst på rör med lämplig tejp där så behövs

Givarens placering: utomhus - se bild E2

Montera givaren i en position som utsätts för normala väderförhållanden, men är skyddad mot direkt solljus. Givaren ska inte placeras mot ytor som värms inifrån eller kan värmas av solljus.

Varning: Installera inte givare vid omgivningstemperaturer under $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Böj inte de sista 50 mm av givaren. Min. böjningsradie för givarkabel: 10 mm.

Ledningsdragning av givare till Elexant 450c

Dra in givarkabeln enligt ritningen för givare 1 eller givare 2 enligt kopplingsdiagrammet (sidan 2). Observera ledarnas färgkodning. Enheten levereras med 1 givare (NTC-typ). En andra givare kan anslutas, men denna måste beställas separat. Givare-NTC-10 M (Art.nr 1244-015847).

Givarförlängning

Givarkabeln kan förlängas upp till 150 m när en tvärsnittsarea på $2 \times 1,5\text{ mm}^2$ används (max. $20\ \Omega$ per ledare). Anslutningen mellan givarkabel och givarförlängning kan göras i kopplingsdosa JB-86 eller motsvarande. Använd en skärmad kabel för förlängning för att undvika störningar. Skärmflätan ska jordas i panelen/termostaten.

Se till att rörledningen och givaren är termiskt isolerade och belagda enligt konstruktionsspecifikationen efter installation av termostaten.

Utökning av givarens temperaturområde

Genom att använda tillbehöret Givar modul SM-PT100-2 (Art.nr 1244-022442) för anslutning till en givare av PT100-typ kan temperaturområdet utökas upp till $245\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Modbus-anslutning

Elexant 450c-Modbus (Art.nr 1244-022623) kan anslutas till ett BMS (Building Management System) med en MONI-RS485-WIRE (max. 1000 m) skärmad, tvinnad 2-ledarkabel för anslutning av master/slav och BMS.

3. DRIFT

Om Elexant 450c / 450c-Modbus inte programmeras öppnar enheten en snabbstartmeny efter igångsättning. För mer detaljerade parametrar och inställningar, använd den separata användarhandboken och dokumentet Modbus Register Map. Detta kan laddas ned från www.nVent.com/RAYCHEM.

Anmärkning: Förprogrammeringen av styrenheten kan göras med en extern "power-bank" om ingen strömförsörjning finns på plats under installation av styrenhet/apparatskåp.

4. IDRIFTTAGNINGSRAPPORT

Elexant 450c	<input type="checkbox"/>	Projektplats:
Elexant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Datum:
SERIENUMMER:		
PARAMETER	VÄRMEZON 1	VÄRMEZON 2
DRIFTLÄGE	AV: <input type="checkbox"/> OMGIVNING: <input type="checkbox"/> LINJE: <input type="checkbox"/>	AV: <input type="checkbox"/> OMGIVNING: <input type="checkbox"/> LINJE: <input type="checkbox"/>
BÖRVÄRDE °C		
HYSTERES		
LÅG TEMP. BÖRVÄRDE		
HÖG TEMP. BÖRVÄRDE		
VÄRMARFUNKTION OM GIVARFEL		
GIVARNUMMER		
GIVARLÄNGDER		
VÄRMEKABEL		
Jordfelsbrytare	mA	mA
CB-TYP		
INSTALLATIONS- FÖRETAG		
INSTALLATÖRENS NAMN		

5. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

VÄRMEKABLAR	nVent RAYCHEM XL-TRACE, FROSTOP-BLACK, FS-C10-2X
Elektriska egenskaper	
Matarspänning	230 VAC -15/+10 %, 50/60 Hz
Effektförbrukning	4 VA
Utgångsrelä / kontaktor / värmekabel	2 x 4 A / 230 VAC
Plintar strömförsörjning	3 x 1,5 mm ²
Anslutningsplintar Värmekablar, kontaktor	2 x 2 x 1,5 mm ²
Larmplintar	3 x 1,5 mm ²
Anslutningsplintar Givare	2 x 2 x 1,5 mm ²
Larmrelä	Enpoligt "double throw"-relä, spänningslöst, klassning 2 A/250 VAC
Realtidsklocka	Automatisk sommar/vintertid och korrigering för skottår
Klock-backup	10 dagar
Klockans noggrannhet	En variation på +/- 10 minuter per år är möjlig
Inställningar	Alla inställningar lagras i ett icke-flyktigt minne
Exponeringstemperatur	0 till +40 °C
Förvaringstemperatur	-20 till +50 °C
Valbart temperaturområde	0 till +80 °C (vid användning med SM-PT100-2 upp till +245 °C)

Kapslingsklass	
Material	PPE (polyfenyleneter)
Mått	158 x 110 x 56 mm
Kapslingsklass	IP20
Vikt	550 g
Montering	Monterbar på DIN-skena, 35 mm
Brandklassificering	Kategori D (DIN EN 60730/VDE0631-1)

Givare			
	Standard	Med modulen SM-PT100-2	
	(medföljer i förpackningen)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Typ av givare	NTC 2 kohm / 25 °C, 2-ledare	PT100	PT100
Mått givarspets	Ø 5 mm, längd 20 mm	Ø 6 mm, längd 50 mm	Ø 6 mm, längd 50 mm
Givarens kabellängd	5 m	3 m	2 m
Kabel-förlängning	Upp till 150 m, ledararea för-längningskabel: 2 x 1,5 mm ²	Upp till 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Upp till 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Temperatur-område	-40 till +90 °C	-40 till +150 °C	-50 till +260 °C

Givardata (NTC)	Temperatur	Resistans i kohm
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9 655
	-10 °C	7 763
	-5 °C	6 277
	0 °C	5 114
	+5 °C	4 188
	+10 °C	3 454
	+15 °C	2 862
	+20 °C	2 387
	+30 °C	1 684
	+40 °C	1 211
	+50 °C	0,8854
+60 °C	0,6587	
+70 °C	0,4975	
+80 °C	0,3807	

Godkännande	
CE	EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Aby byla zaručena správná funkce a ochrana před vznikem požáru nebo úrazu elektrickým proudem, musí být systémy RAYCHEM Elexant společnosti nVent správně nainstalovány. Přečtete si tato důležitá varování a pečlivě dodržujte veškeré pokyny k instalaci.

Abyste minimalizovali riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem a zajistili splnění požadavků společnosti nVent a rovněž i dodržování elektrotechnických předpisů (NEC), postupujte podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Popis

RAYCHEM Elexant 450c společnosti nVent je elektronický regulační termostat s barevným dotykovým displejem pro montáž na lištu DIN v panelech, pokročilými výstražnými funkcemi a možností spínání 1 (standardní verze) nebo 2 (2. topná zóna: volitelně) nezávislých topných zón prostřednictvím externích stykačů.

Elektronická řídicí jednotka pro regulaci teploty zajišťuje ochranu před zamrznutím potrubí a udržování teploty vedení masného odpadu při použití topných kabelů RAYCHEM společnosti nVent sloužících k ochraně před zamrznutím potrubí.

Elexant 450c je navržen pro ovládání systémů topných kabelů společnosti nVent. Topné kabely lze ovládat (zapnout/vypnout) prostřednictvím stykače vhodné dimenzovaného pro topné zátěže do 20 A. Verze Elexant 450c-Modbus (1244-022623) umožňuje flexibilní možnosti připojení Modbus pro dálkové monitorování, konfiguraci a snadnou integraci do systému správy budov (BMS).

Instalace a veškeré zapojení musí být v souladu s platnými předpisy. Zařízení smí být instalováno pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

2. POKYNY K INSTALACI

Elektrické připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář.

Pozor: Chyby při připojování zařízení mohou způsobit poškození řídicí jednotky. Společnost nVent neodpovídá za jakékoli škody způsobené chybným připojením a/ nebo nesprávnou manipulací.

- Před prací na zařízení vypněte napájení.
- Zařízení smí připojovat a opravovat pouze autorizovaní a vyškolení pracovníci.
- Zařízení je konstruováno pro připojení pomocí kabelů pro pevné uložení.
- Při instalaci zařízení zajistěte, aby vysokonapěťové kabely, jako jsou napájecí a prodlužovací kabely, nepřišly do kontaktu s nízkonapěťovými kabely, jako jsou kabely čidel.
- Zajistěte, aby byla instalace provedena v souladu s normou EN60730-1.
- Je nutné dodržovat místní normy pro elektrické připojení.
- Pokud zařízení nepracuje, zkontrolujte prosím nejprve všechna zapojení a zdroj napájení.

2.1 Montáž skříně

Toto zařízení musí být instalováno ve skříně a upevněno na lišty DIN (DIN EN 50022-35). Je určeno pro montáž ve spínacích nebo rozvodných skříních. Společnost nVent nabízí celou řadu panelů v podobě standardních nebo na míru přizpůsobených produktů.

2.2 Instalace čidla

Umístění čidla: na potrubí – viz obrázek E1

- jak je uvedeno v projektové dokumentaci k systému,
- nikoli na ventilech, přírubách, podpěrách, čerpadlech nebo jiných chladičích,
- v horní části potrubí pro obsah potrubí citlivý na teplotu (A),
- ve spodním kvadrantu potrubí v úhlu 90° pro jeden topný kabel (B),
- ve spodním kvadrantu potrubí uprostřed mezi topnými kabely (v případě dvou nebo více kabelů).

Upevnění čidla

- Řádně upevněte čidlo k povrchu pomocí vhodné montážní pásky (stejná páska, jak se používá pro upevnění ohříváče k potrubí) na dvou místech (D1/2).
- Upevněte čidlo rovnoběžně s potrubím (D1/2).
- Kabel čidla a případný prodlužovací kabel ved'te tak, aby při používání nemohlo dojít k poškození. Podle potřeby proveďte upevnění k potrubí pomocí vhodné pásky.

Umístění čidla: venku – viz obrázek E2

Upevněte čidlo na místo vystavené normálním klimatickým podmínkám, avšak chráněné před přímým slunečním světlem. Čidlo by nemělo být umístěno na površích, které jsou ohřívány zevnitř nebo mohou být zahřívány slunečním světlem.

Varování: Neinstalujte čidlo při okolních teplotách pod $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Neohýbejte posledních 50 mm čidla. Min. poloměr ohybu pro kabel čidla: 10 mm.

Připojení čidla k zařízení Elexant 450c

Kabel čidla zapojte podle výkresu pro čidlo 1 nebo čidlo 2 uvedeného ve schématu zapojení (strana 2). Dbejte prosím na barevné kódování vodičů. Jednotka bude vybavena 1 čidlem (typ NTC). Připojit lze druhé čidlo, které je však nutné objednat samostatně. Sensor-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Prodloužení čidla

Kabel čidla lze prodloužit až na 150 m při použití průřezu $2 \times 1,5\text{ mm}^2$ (max. 20 ohmů na vodič). Připojení mezi kabelem čidla a prodlužovacím kabelem čidla může být provedeno ve svorkovnicové skříni JB-86 nebo ekvivalentní. Pro prodloužení použijte stíněný kabel, abyste zabránili rušení. Stínění musí být uzemněno v panelu/termostatu.

Po instalaci termostatu se ujistěte, že jsou potrubí a čidlo tepelně izolovány a opatřeny opláštěním podle projektových specifikací.

Rozšíření teplotního rozsahu čidla

Pomocí příslušenství, modulu čidla SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) pro připojení k čidlu typu PT100, je možné rozšířit teplotní rozsah až na $245\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Připojení Modbus

Zařízení Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) lze připojit k systému řízení budov (BMS) pomocí stíněného krouceného dvoužilového kabelu MONI-RS485-WIRE (max. 1000 m) určeného pro připojení hlavního/podřízeného a BMS.

3. PROVOZ

Pokud není zařízení Elexant 450c / 450c-Modbus naprogramováno, zobrazí se po zapnutí nabídka rychlého spuštění. Další podrobné parametry a nastavení jsou uvedeny v samostatném návodu k obsluze a dokumentu s mapou registrů Modbus. Tento je možné stáhnout z webu www.nVent.com/RAYCHEM.

Poznámka: Pokud není během instalace regulátoru/panelu na příslušném místě k dispozici napájení, lze předprogramování regulátoru provést s využitím externího napájecího zařízení.

4. ZPRÁVA O UVEDENÍ DO PROVOZU

Elexant 450c	<input type="checkbox"/>	Místo projektu:
Elexant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Datum:
SÉRIOVÉ ČÍSLO:		
PARAMETR	TOPNÁ ZÓNA 1	TOPNÁ ZÓNA 2
PROVOZNÍ REŽIM	VYP: <input type="checkbox"/> OKOLÍ: <input type="checkbox"/> VEDENÍ: <input type="checkbox"/>	VYP: <input type="checkbox"/> OKOLÍ: <input type="checkbox"/> VEDENÍ: <input type="checkbox"/>
NASTAVENÁ HODNOTA °C		
HYSTEREZE		
NASTAVENÁ HODNOTA VYSOKÉ TEPLoty		
NASTAVENÁ HODNOTA: VYSOKÉ TEPLoty		
PROVOZ OHŘÍVAČE V PŘÍPADĚ PORUCHY ČIDLA		
POČET ČIDEL		
DÉLKY ČIDEL		
TOPNÝ KABEL		
RCD	mA	mA
TYP JISTIČE		
SPOLEČNOST PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI		
JMÉNO OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI		

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TOPNÉ KABELY	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Elektrické vlastnosti	
Napájecí napětí	230 V AC -15/+10 %; 50/60 Hz
Příkon	4 VA
Výstupní relé / stykač / topný kabel	2 x 4 A / 230 V AC
Napájecí svorky	3 x 1,5 mm ²
Stykač svorek topných kabelů	2 x 2 x 1,5 mm ²
Svorky alarmu	3 x 1,5 mm ²
Svorky čidla	2 x 2 x 1,5 mm ²
Relé alarmu	Jednopolové dvojité vypínací relé, beznapěťové, jmenovitá hodnota 2 A / 250 V AC
Hodiny s reálným časem	Automatická změna zimního/letního času a přestupného roku
Zálohování času	10 dní
Přesnost hodin	Je možná odchylka +/- 10 minut za rok
Nastavení	Všechna nastavení se ukládají do energeticky nezávislé paměti

Expoziční teplota	0 °C až +40 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +50 °C
Volitelný teplotní rozsah	0 °C až +80 °C (při použití se SM-PT100-2 až do +245 °C)
Pouzdro přístroje	
Materiál	PPE (polyfenylenether)
Rozměry	158 mm × 110 mm × 56 mm
Třída krytí	IP20
Hmotnost	550 g
Montáž	Namontovatelné na DIN lištu 35 mm
Třída hořlavosti	Kategorie D (DIN EN60730/VDE0631-1)

Čidlo

	Standardní	S modulem SM-PT100-2	
	(v krabici)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Typ teplotního čidla	NTC 2 kOhm / 25 °C, 2vodičové	PT100	PT100
Rozměry hrotu čidla	Ø 5 mm, délka 20 mm	Ø 6 mm, délka 50 mm	Ø 6 mm, délka 50 mm
Délka kabelu čidla	5 m	3 m	2 m
Prodloužení kabelu	Až 150 m, průřez prodlužovacího kabelu: 2 x 1,5 mm ²	Až 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Až 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Teplotní rozsah	-40 °C až +90 °C	-40 °C až +150 °C	-50 °C až +260 °C

Data čidla (NTC)

Teplota	Odpor v kOhm
-40 °C	32,34
-35 °C	24,96
-30 °C	19,48
-25 °C	15,29
-20 °C	12,11
-15 °C	9 655
-10 °C	7 763
-5 °C	6 277
0 °C	5 114
+5 °C	4 188
+10 °C	3 454
+15 °C	2 862
+20 °C	2 387
+30 °C	1 684
+40 °C	1 211
+50 °C	0,8854
+60 °C	0,6587
+70 °C	0,4975
+80 °C	0,3807

Schválení

CE

EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮSPĖJIMAI ĮSPĖJIMAS. GAISRO IR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

Siekiant užtikrinti tinkamą veikimą ir išvengti elektros smūgio bei gaisro pavojų, „nVent RAYCHEM Elexant“ sistemos turi būti sumontuotos tinkamai. Perskaitykite šiuos svarbius įspėjimus ir kruopščiai laikykitės visų montavimo instrukcijų.

Kruopštus šiame dokumente pateiktų nurodymų laikymasis padės sumažinti elektros smūgio ar gaisro pavojų ir laikytis „nVent“ reikalavimų bei vietinių ir nacionalinių elektros standartų.

Aprašymas

„nVent RAYCHEM Elexant 450c“ – tai elektroninis valdymo termostatas su spalviniu jutikliniu ekranu, montuojamas skydeliuose naudojant DIN bėgelį. Jis atlieka pažangias signalizacijos funkcijas ir gali perjungti 1 (standartinė versija) arba 2 (2 šildymo zona: pasirinktinė) nepriklausomas šildymo zonas per išorinius kontaktorius.

Tai elektroninis temperatūros reguliavimo blokas, suteikiantis galimybę apsaugoti nuo užšalimo vamzdžius ir palaikyti reikiamą temperatūrą tepalų linijose naudojant „nVent RAYCHEM“ šildymo kabelius, skirtus vamzdžių apsaugai nuo užšalimo.

„Elexant 450c“ skirtas „nVent“ šildymo kabelių sistemoms valdyti. Šildymo kabelius galima valdyti (įjungti / išjungti) per tinkamo dydžio kontaktorių, skirtą šildyti iki 20 A apkrovos. „Elexant 450c-Modbus“ versija (1244-022623) leidžia lanksčiai prisijungti prie „Modbus“ nuotoliniam stebėjimui, konfigūravimui ir lengvam integravimui į pastatų valdymo sistemą (BMS).

Visi montavimo ir laidų prijungimo darbai turi atitikti taikomas taisykles. Montuoti įrenginį leidžiama tik nepavojingose zonose.

2. MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Prijungti elektros jungtis turi kvalifikuoti elektrikai.

Dėmesio: klaidos prijungiant įrenginį gali sugadinti valdymo bloką. „nVent“ nebus atsakinga už jokią žalą, kurią lėmė netinkamas prijungimas ir (arba) netinkamas naudojimas.

- Prieš atlikdami darbus įrenginyje išjunkite elektros tiekimą.
- Prijungti įrenginį ir atlikti jo techninės priežiūros darbus leidžiama tik įgaliotiems ir kvalifikuotiems darbuotojams.
- Šį įrenginį leidžiama prijungti tik prie fiksuotų kabelių.
- Montuodami įrenginį užtikrinkite, kad aukštos įtampos kabeliai, pvz., maitinimo ir ilginamieji kabeliai, neliestų žemos įtampos kabelių, pvz., jutiklių kabelių.
- Montavimo darbus atlikite vadovaudamiesi standartu EN 60730-1.
- Vadovaukitės vietiniais elektros jungčių standartais.
- Jei įrenginys neveikia, pirmiausia patikrinkite visas jungtis ir maitinimo šaltinį.

2.1 Valdiklio montavimas

Šį įrenginį reikia montuoti gaubte ir užfiksuoti ant DIN bėgelių (DIN EN 50022-35). Jis skirtas montuoti jungiklių ir skirstomosiose dėžėse. „nVent“ siūlo įvairius skydelius, kurie parduodami kaip standartiniai arba pagal užsakymą suprojektuoti gaminiai.

2.2 Jutiklio montavimas

Jutiklio vieta: ant vamzdžio – žr. E1 pav.

- kaip nurodyta sistemos projektavimo dokumentuose
- nemontuoti ant vožtuvų, jungčių, atramų, siurblių ar kitų šalčio tiltelių
- ant vamzdžio viršaus, jei vamzdyje yra šilumai jautri terpė (A)
- ant 90° vamzdžio apatinio kvadranto, jei naudojamas vienas šildymo kabelis (B)
- ant vamzdžio apatinio kvadranto, centre tarp šildymo kabelių, jeigu jų yra du ar daugiau šildymo kabelių

Jutiklio tvirtinimas

- gerai pritvirtinkite jutiklį ant paviršiaus naudodami tinkamą tvirtinimo juostą (tokio paties tipo kaip naudojama šildymo kabeliui tvirtinti prie vamzdžio) dviejose vietose (D1/2)
- tvirtinkite jutiklį lygiagrečiai su vamzdžiu (D1/2)

- jutiklio kabelį ir ilginamąjį kabelį (jei naudojamas) tieskite taip, kad naudojant jiems nebūtų padaryta žalos. Jei reikia, tvirtinkite prie vamzdžio naudodami tinkamą juostą

Jutiklio vieta: lauke – žr. E2 pav.

Montuokite jutiklį vietoje, neapsaugotoje nuo įprastų oro sąlygų, bet uždengetoje nuo tiesioginės saulės šviesos. Nedėkite jutiklio prie paviršių, kurie šildomi iš vidaus arba gali būti įkaitinti saulės šviesos.

Įspėjimas. Nemontuokite jutiklio žemesnėje nei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Nelankstykite 50 mm ilgio galinės jutiklio dalies. Minimalus jutiklio kabelio lenkimo spindulys: 10 mm.

Jutiklio prijungimas prie „Elexant 450c“

Įveskite jutiklio kabelį pagal 1 jutiklio arba 2 jutiklio brėžinį montavimo schemoje (2 psl.). Atkreipkite dėmesį į laidų spalvas. Įrenginyje bus 1 jutiklis (NTC tipo). Antrą jutiklį galima prijungti, tačiau jį reikia užsisakyti atskirai. Jutiklis-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Jutiklio ilgintuvas

Jutiklio kabelį galima prailginti iki 150 m, jei naudojamas $2 \times 1,5\text{ mm}^2$ skerspjūvio kabelis (maks. 20 Ω vienam laidininkui). Jungtis tarp jutiklio kabelio ir jutiklio ilgintuvo gali būti atliekama skirstymo dėžėje JB-86 ar pan. Prailgindami naudokite ekranuotą kabelį, kad nebūtų trukdžių. Ekranavimo apypiną reikia įžeminti skydelyje / termostate.

Sumontavę termostatą įsitikinkite, kad vamzdis ir jutiklis yra termiškai izoliuoti ir padengti pagal projekto specifikaciją.

Jutiklio temperatūros diapazono išplėtimas

Naudojant priedo elementą Jutiklio modulis SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) prijungimui prie PT100 tipo jutiklio, temperatūros diapazoną galima išplėsti iki $245\text{ }^{\circ}\text{C}$.

„Modbus“ jungtis

„Elexant 450c-Modbus“ (PCN 1244-022623) galima prijungti prie pastato valdymo sistemos (BMS) naudojant MONI-RS485-WIRE (maks. 1000 m) ekranuotą, susuktą 2 gyslų laidą, skirtą jungties pagrindiniam / pavaldžiam ir BMS.

LT

3. NAUDOJIMAS

Jei „Elexant 450c / 450c-Modbus“ nesuprogramuotas, įjungus bloką bus atidarytas greito pasirengimo darbui meniu. Norėdami gauti daugiau išsamių parametų ir nustatymų, naudokite atskirą naudojimo vadovą ir „Modbus“ registro žemėlapiu dokumentą. Tai galima atsisiųsti iš www.nVent.com/RAYCHEM.

Pastaba. Jei montuojant valdiklį / skydelį neveikia elektros tiekimas iš tinklo, atlikti pradinį valdiklio programavimą galima naudojantis išoriniu maitinimo bloku.

4. ATIDAVIMO EKSPLOATUOTI ATASKAITA

Elexant 450c	<input type="checkbox"/>	Projekto vieta:
„Elexant 450c-Modbus“	<input type="checkbox"/>	Data:
SERIJOS NUMERIS:		
PARAMETRAS	1 ŠILDYMO ZONA	2 ŠILDYMO ZONA
VEIKIMO REŽIMAS	IŠJUNGTA: <input type="checkbox"/> APLINKOS: <input type="checkbox"/> LINIJA: <input type="checkbox"/>	IŠJUNGTA: <input type="checkbox"/> APLINKOS: <input type="checkbox"/> LINIJA: <input type="checkbox"/>
STATOS VERTĖ °C		
HISTEREZĖ		
ŽEMA TEMP. STATOS VERTĖ		
AUKŠTOS TEMP. STATOS VERTĖ		
ŠILDYTUVO VEIKIMAS ĮVYKUS JUTIKLIO KLAIIDAI		
JUTIKLIO NUMERIS		
JUTIKLIO ILGIS		
ŠILDYMO KABELIS		
RCD	mA	mA
JUNGTUVO TIPAS		
MONTUOJANTI ĮMONĖ		
MONTUOTOJO PAVARDĖ		

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

ŠILDYMO KABELIAI	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Elektrinės savybės	
Maitinimo įtampa	230 V AC -15/+10 %; 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	4 VA
Išvesties relė / kontaktorius / šildymo kabelis	2 x 4 A / 230 V AC
Maitinimo gnybtai	3 x 1,5 mm ²
Šildymo kabelių gnybtų kontaktorius	2 x 2 x 1,5 mm ²
Signalizacijos gnybtai	3 x 1,5 mm ²
Jutiklio gnybtai	2 x 2 x 1,5 mm ²
Signalizacijos relė	Vieno poliaus perjungiamoji relė, be įtampos, vardiniai parametrai 2 A / 250 V AC
Tikrojo laiko laikrodžio	Automatinis vasaros / žiemos laiko perjungimas ir keliamųjų metų korekcija
Rezervinis laikrodžio maitinimas	10 dienų
Laikrodžio tikslumas	Galima +/- 10 minučių per metus paklaida
Nuostatos	Visos nuostatos išsaugomos netriniojoje atmintyje
Aplinkos temperatūra	nuo 0 °C iki +40 °C
Laikymo temperatūra	Nuo -20° C iki +50° C

Pasirenkamas temperatūros diapazonas	0–80° C (naudojant su SM-PT100-2 iki 245° C)
Gaubtas	
Medžiaga	PPE (polifenileno eteris)
Matmenys	158 mm x 110 mm x 56 mm
Atsparumo klasė	IP20
Svoris	550 g
Montavimas	Montuojama ant DIN bėgelio, 35 mm
Užsiliepsnojamumo klasė	D kategorija (DIN EN60730/VDE0631-1)

Jutiklis			
	Standartinis	Su SM-PT100-2 moduliu	
	(įdėtas į dėžę)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Temperatūros jutiklio tipas	NTC 2 KOhm / 25° C, 2 laidai	PT100	PT100
Jutiklio antgalio matmenys	Ø 5 mm; ilgis 20 mm	Ø 6 mm; ilgis 50 mm	Ø 6 mm; ilgis 50 mm
Jutiklio kabelio ilgis	5 m	3 m	2 m
Kabelio prailginimas	Iki 150 m, skerspjūvio ilgintuvas: 2 x 1,5 mm ²	Iki 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Iki 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Temperatūros diapazonas	Nuo -40° C iki +90° C	Nuo -40° C iki +150° C	Nuo -50° C iki +260° C

Jutiklio duomenys (NTC)	Temperatūra	Varža, kOhm
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9 655
	-10 °C	7 763
	-5 °C	6 277
	0 °C	5 114
	+5 °C	4 188
	+10 °C	3 454
	+15 °C	2 862
	+20 °C	2 387
	+30 °C	1 684
	+40 °C	1 211
	+50 °C	0,8854
+60 °C	0,6587	
+70 °C	0,4975	
+80 °C	0,3807	

Patvirtinimas	
CE	EMS: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE POŻAREM I PORAZENIEM

Aby zapewnić prawidłowe działanie i zapobiec ryzyku porażenia prądem i wystąpienia pożaru, systemy RAYCHEM Elexant firmy nVent muszą zostać zamontowane w prawidłowy sposób. Należy przeczytać poniższe ostrzeżenia i dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji instalacji.

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem lub wystąpienia pożaru oraz aby przestrzegać wymagań firmy nVent, jak również przepisów lokalnych i krajowych dotyczących instalacji elektrycznych, należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie.

Opis

Urządzenie RAYCHEM Elexant 450c firmy nVent to termostat elektroniczny z kolorowym wyświetlaczem dotykowym do montażu na szynie DIN w rozdzielnicach, zaawansowane funkcje alarmowe i możliwość załączenia jednej (wersja standardowa) lub dwóch (druga strefa grzewcza: opcjonalnie) niezależnych stref grzejnych poprzez zewnętrzne styczniki.

Elektroniczny sterownik do zabezpieczenia rur przed zamarzaniem i utrzymania temperatury rurociągów kanalizacji tłuszczowej przy zastosowaniu samoregulujących przewodów grzejnych nVent Raychem.

Urządzenie Elexant 450c zostało zaprojektowane do sterowania systemami przewodów grzejnych nVent. Przewody grzejne mogą być sterowane (włączone/wyłączone) za pomocą stycznika o odpowiednich wartościach znamionowych przy obciążeniach grzewczych do 20 A. Urządzenia Elexant w wersji 450c-Modbus (1244-022623) oferuje łączności Modbus w celu zdalnego monitorowania, konfiguracji i ułatwienia integracji z systemem zarządzania budynkiem (BMS).

Instalacja i wszystkie podłączenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Urządzenie można montować wyłącznie w strefach niezagrażonych wybuchem.

2. INSTRUKCJE MONTAŻU

Wykonanie połączeń elektrycznych należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.

Uwaga: błędy popełnione podczas podłączania urządzenia mogą spowodować uszkodzenie sterownika. Firma nVent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędnym podłączeniem i/lub niewłaściwą obsługą.

- Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy wyłączyć zasilanie sterownika.
- Urządzenie może być podłączane i serwisowane wyłącznie przez upoważniony do tego celu, przeszkolony personel.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do podłączania do stałych przewodów.
- Podczas montażu urządzenia należy upewnić się, że przewody wysokiego napięcia, takie jak przewód zasilający, nie stykają się z przewodami niskiego napięcia, takimi jak przewody czujników.
- Instalację należy wykonać zgodnie z normą EN60730-1.
- Należy przestrzegać lokalnych norm dotyczących połączeń elektrycznych.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy najpierw sprawdzić wszystkie połączenia i zasilanie sieciowe.

2.1 Montaż obudowy

Urządzenie musi być zamontowane w obudowie i zamocowane na szynie DIN (DIN EN 50022-35). Jest ono przeznaczone do montażu w szkieletach sterowniczych i rozdzielczych. Firma nVent oferuje szeroką gamę rozdzielnic standardowych lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

2.2 Montaż czujników

Położenie czujnika: na rurze – patrz ilustracja E1

- według wskazań dokumentacji projektowej systemu
- nie montować na zaworach, kołnierzach, podporach, pompach lub innej armaturze rurociągów
- w górnej części rury w przypadku wrażliwej termicznie zawartości rur (A)
- na dolnej połowie rury (90°) w przypadku pojedynczego przewodu grzejnego (B)

- na dolnej połowie rury centralnie między przewodami grzejnymi, jeżeli jest ich dwa lub więcej

Mocowanie czujnika

- mocno przymocować czujnik do powierzchni rury za pomocą odpowiedniej taśmy mocującej (ta sama taśma, która służy do mocowania przewodów grzejnych do rury) w dwóch miejscach (D1/2)
- zamocować czujnik równolegle do rury (D1/2)
- poprowadzić przewód czujnika i ewentualny przewód przedłużający w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia podczas użytkowania. Tam, gdzie to konieczne, zamocować do rury za pomocą odpowiedniej taśmy

Położenie czujnika: na zewnątrz – patrz ilustracja E2

Zamontować czujnik w położeniu wystawionym na działanie normalnych warunków atmosferycznych, ale osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Czujnik nie powinien być umieszczony na powierzchniach, które są ogrzewane od wewnątrz lub mogą być ogrzewane światłem słonecznym.

Ostrzeżenie: Nie należy montować czujnika w temperaturach otoczenia poniżej -20°C . Nie należy zginać ostatniego odcinka czujnika (50 mm). Minimalny promień zgięcia przewodu czujnika: 10 mm.

Wprowadzanie okablowania czujnika do urządzenia Elexant 450c

Wprowadzić przewód czujnika zgodnie z ilustracją czujnika 1 lub czujnika 2 pokazaną na schemacie okablowania (strona 2). Należy zwrócić uwagę na oznaczenia kolorów poszczególnych żył przewodu. Urządzenie jest wyposażone w 1 czujnik (typu NTC). Można podłączyć drugi czujnik, ale wymaga on oddzielnego zamówienia. Czujnik NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Przedłużenie czujnika

Przewód czujnika może zostać przedłużony do 150 m przy zastosowaniu przewodu o przekroju $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (maks. 20Ω na żyłę). Połączenie pomiędzy przewodem i przedłużeniem czujnika może zostać wykonane w puszcze łączeniowej JB-86 lub równoważnej. W celu uniknięcia zakłóceń należy zastosować ekranowany przewód przedłużający. Oplot ekranujący należy uziemić w rozdzielniczy/termostacie.

Po zamontowaniu termostatu należy się upewnić, że rura i czujnik są zaizolowane termicznie oraz pokryte płaszczem zewnętrznym zgodnie ze specyfikacją projektową.

Rozszerzenie zakresu temperatury czujnika

Można rozszerzyć zakres temperatury do 245°C poprzez korzystanie z modułu czujnika SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) do podłączenia czujnika typu PT100.

Połączenie z magistralą Modbus

Kontroler Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) można podłączyć do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pomocą ekranowanej skrętki dwużyłowej MONI-RS485-WIRE (maks. 1000 m) w celu połączenia głównego/podrzednego i BMS.

3. DZIAŁANIE

Jeśli urządzenie Elexant 450c / 450c-Modbus nie jest zaprogramowane, po włączeniu zasilania urządzenie uruchomi menu szybkiego uruchamiania. Aby uzyskać szczegółowe informacje o parametrach i ustawieniach, należy skorzystać z oddzielnej instrukcji obsługi oraz dokumentu mapy rejestrów Modbus. Można je pobrać ze strony www.nVent.com/RAYCHEM.

Uwaga: w przypadku braku zasilania w miejscu montażu sterownika/rozdzielniczy wstępne zaprogramowanie urządzenia może zostać wykonane za pomocą zewnętrznego powerbanku.

4. PROTOKÓŁ ODDANIA DO EKSPLOATACJI

Elexant 450c	<input type="checkbox"/>	Lokalizacja projektu:
Elexant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Data:
NUMER SERYJNY:		
PARAMETR	STREFA GRZEJNA 1	STREFA GRZEJNA 2
TRYB PRACY	WYŁ.: <input type="checkbox"/> OTOCZENIE: <input type="checkbox"/> RURA: <input type="checkbox"/>	WYŁ.: <input type="checkbox"/> OTOCZENIE: <input type="checkbox"/> RURA: <input type="checkbox"/>
NASTAWA °C		
HISTEREZA		
NASTAWA NISK. TEMP.		
NASTAWA WYS. TEMP.		
DZIAŁANIE PRZEWODU GRZEJNEGO W PRZYPADKU BŁĘDU CZUJNIKA		
LICZBA CZUJNIKÓW		
DŁUGOŚCI CZUJNIKÓW		
PRZEWÓD GRZEJNY		
Wyłącznik różnicowo-prądowy	mA	mA
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy		
WYKONAWCA		
IMIĘ I NAZWISKO INSTALATORA		

5. DANE TECHNICZNE

PRZEWODY GRZEJNE	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X; R-ETL-A\B
Parametry elektryczne	
Napięcie zasilania	230 V AC -15/+10%; 50/60 Hz
Pobór mocy	4 VA
Przełącznik wyjściowy / stycznik / przewód grzejny	2 x 4 A / 230 V AC
Zaciski zasilania	3 x 1,5 mm ²
Zaciski do podłączenia stycznika zasilającego przewody grzejne	2 x 2 x 1,5 mm ²
Zaciski alarmowe	3 x 1,5 mm ²
Zaciski czujnika	2 x 2 x 1,5 mm ²
Przełącznik alarmowy	Przełącznik jednotorowy z zestykiem przełącznym, beznapięciowy, wartość znamionowa 2 A/250 V AC
Zegar czasu rzeczywistego	Automatyczne przełączanie czasu letniego/zimowego oraz lat przestępnych
Podtrzymanie zasilania zegara	10 dni
Dokładność zegara	Możliwe roczne odchylenie zegara wynosi ±10 minut
Ustawienia	Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci nieulotnej
Temperatura oddziaływania	od 0°C do +40°C
Temperatura przechowywania	od -20°C do +50°C

Zakres nastaw temperatury	od 0°C do +80°C (w przypadku korzystania z SM-PT100-2 do +245°C)
Obudowa	
Materiał	PPE (eter polifenylenowy)
Wymiary	158 mm x 110 mm x 56 mm
Klasa stopnia ochrony (IP)	IP20
Waga	550 g
Montaż	Montaż na szynie DIN 35 mm
Klasa palności	Kategoria D (DIN EN60730/VDE0631-1)

Czujnik			
	Standardowy	Z modułem SM-PT100-2	
	(dołączony w opakowaniu)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Typ czujnika temperatury	NTC 2 kilo-omów / 25°C, 2-przewodowy	PT100	PT100
Wymiary końcówki czujnika	Ø 5 mm, długość 20 mm	Ø 6 mm, długość 50 mm	Ø 6 mm, długość 50 mm
Długość przewodu czujnika	5 m	3 m	2 m
Przedłużenie przewodu	do 150 m, przekrój przewodu przedłużeniowego: 2 x 1,5 mm ²	do 150 m, 3 x 1,5 mm ²	do 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Zakres temperatur	od -40°C do +90°C.	od -40°C do +150°C	od -50°C do +260°C

Dane czujnika (NTC)	Temperatura	Rezystancja w kOhm
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9 655
	-10°C	7 763
	-5°C	6 277
	0°C	5 114
	+5°C	4 188
	+10°C	3 454
	+15°C	2 862
	+20°C	2 387
	+30°C	1 684
	+40°C	1 211
+50°C	0,8854	
+60°C	0,6587	
+70°C	0,4975	
+80°C	0,3807	

Dopuszczenia	
CE	Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Для обеспечения надлежащей работы и предотвращения пожарной опасности и риска поражения электрическим током монтаж систем nVent RAYCHEM Elexant должен выполняться в соответствии с приведенными инструкциями и указаниями. Внимательно прочтите данные важные предупреждения и строго соблюдайте все инструкции по установке.

Следуйте рекомендациям, включенным в настоящий документ, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током или пожара, а также для соответствия нормам nVent, требованиям надзорных органов и государственных электротехнических норм и правил.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

nVent RAYCHEM Elexant 450c - это электронный термостат с цветным сенсорным дисплеем, предназначенный для монтажа в шкаф на DIN-рейку, обеспечивающий функции сигнализации и поддерживающий управление 1 (стандартная версия) или 2 (2^я зона обогрева - опционально) независимыми зонами обогрева через внешние контакторы.

Электронный блок управления температурой в системах защиты трубопроводов от замерзания и поддержания температуры трубопроводов с жидкими средами на основе греющих кабелей nVent RAYCHEM.

Контроллер Elexant 450c предназначен для управления системами греющих кабелей nVent. Управление греющими кабелями (ВКЛ/ОТКЛ) может осуществляться с помощью контактора соответствующего номинала для нагревательных нагрузок с током до 20 А. Версия контроллера Elexant 450c-Modbus (1244-022623) обеспечивает гибкие возможности подключения по шине Modbus для удаленного мониторинга, настройки и простой интеграции в Систему управления зданием (BMS).

При выполнении монтажа и электромонтажных работ необходимо строго соблюдать требования всех применимых норм.

Установка данного устройства разрешена исключительно в безопасных зонах .

2. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Электромонтажные работы должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.

Внимание! Неправильное подключение устройства может привести к повреждению блока управления. nVent не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным подключением и/или неправильным обращением с изделием.

- Перед началом выполнения любых операций с устройством необходимо отключить питание.
- Подключение и обслуживание изделия должно выполняться исключительно квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение.
- При монтаже устройства необходимо следить, чтобы высоковольтные кабели, такие как силовые кабели питания и удлинители, не соприкасались с низковольтными кабелями, такими как кабели термодатчиков.
- Убедитесь, что выполненная установка соответствует требованиям EN60730-1.
- Строго соблюдайте требования местных стандартов по выполнению электромонтажных работ (ПУЭ).
- При сбоях в работе устройства сначала проверьте качество всех подсоединений, а затем исправность источника питания.

2.1 Монтаж электронного блока

Данное устройство предназначено для размещения в корпусе и монтажа на DIN-рейку (DIN EN 50022-35). nVent предлагает широкий ассортимент шкафов как в стандартном исполнении, так и выполненных по индивидуальному заказу.

2.2 Установка датчика температуры

Расположение датчика: на трубе - см. рисунок E1

- согласно технической документации на систему обогрева;
- не устанавливать на клапаны, фланцы, опоры, насосы и иные массивные источники теплоотводных потерь;
- в верхней части трубы (вариант А), для трубопроводов с теплочувствительными средами;
- в нижнем квадранте трубы, со сдвигом на 90° (вариант В) относительно единственного греющего кабеля;
- в нижнем квадранте трубы, по центру между греющими кабелями, при использовании 2 и более кабелей.

Закрепление датчика

- надежно закрепите датчик на поверхности в двух точках (D1/2), используя соответствующую фиксирующую ленту (того же типа, что использовалась для крепления греющего кабеля к трубе);
- располагайте датчик вдоль трубы (D1/2);
- проложите кабель датчика таким образом, чтобы избежать повреждений при использовании. Если необходимо, закрепите кабели соответствующей фиксирующей лентой.

Расположение датчика: вне помещения - см. рисунок E2

Датчик должен устанавливаться в месте, для которого характерны нормальные условия окружающей среды, но защищенном от прямых солнечных лучей. Не устанавливайте датчик на поверхностях, нагреваемых под действием внутреннего тепла или солнечного света.

Внимание! Запрещается выполнять монтаж датчика при температуре окружающей среды ниже -20°C. Не сгибайте последние 50 мм датчика! Соблюдайте минимальный радиус изгиба кабеля датчика: 10 мм.

Подсоединение термодатчика к контроллеру Elexant 450c

Заведите кабель датчика в корпус в соответствии с чертежом для датчика "1" или датчика "2", как показано на схеме электрической подключений (стр. 2). Соблюдайте цветовую маркировку проводников. В комплекте поставки входит один термодатчик (типа NTC). Предусмотрена возможность подключения второго датчика, который необходимо заказывать отдельно. Датчик-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Удлинение кабеля термодатчика

Кабель датчика может быть удлинен до 150 м при использовании кабеля с проводниками сечением 2 x 1,5 мм² (макс. сопротивление каждого проводника 20 Ом). Соединение основного кабеля датчика и кабеля-удлинителя выполняется в распределительной коробке JB-86 или аналогичной. Для предотвращения помех для удлинения необходимо использовать экранированный кабель. Экранирующая оплетка должна заземляться на стороне шкафа/термостата.

После установки термостата проверьте, что выполнена теплоизоляция трубы и датчика, а также защита от внешних воздействий в соответствии с техническими требованиями.

Расширение температурного диапазона термодатчика

Диапазон температур устройства может быть расширен до 245°C путем подключения дополнительного компонента с термодатчиком PT100 – модуля датчика SM-PT100-2 (PCN 1244-022442).

Подключение по шине Modbus

Контроллер Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) может быть подключен к системе управления зданием (BMS) с использованием экранированного витого двухжильного кабеля MONI-RS485-WIRE (макс. 1000 м) для подключения цепей ведущий/ведомый и BMS.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если Elexant 450c/450c-Modbus не запрограммирован, после включения питания будет автоматически запущено меню быстрого запуска. Дополнительная информация о параметрах и настройках устройства – см. руководство по эксплуатации и карту распределения регистров Modbus. Данные документы можно загрузить с сайта www.nVent.com/RAYCHEM.

Примечание. Контроллер может быть предварительно запрограммирован с использованием внешнего блока питания (в случае отсутствия необходимого напряжения питания на месте) во время установки контроллера/шкафа.

RU

4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Elexant 450c	<input type="checkbox"/>	Расположение проекта:
Elexant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Дата:
Серийный номер		
Параметр	Зона обогрева 1	Зона обогрева 2
Режим управления	ОТКЛ: <input type="checkbox"/> по темп. воздуха <input type="checkbox"/> по темп. трубопровода <input type="checkbox"/>	ОТКЛ: <input type="checkbox"/> по темп. воздуха <input type="checkbox"/> по темп. трубопровода <input type="checkbox"/>
Уставка, °C		
Гистерезис		
Уставка низкой темп.		
Уставка высокой темп.		
Состояние обогрева при отказе датчика		
Номер датчика		
Длина датчика		
Греющий кабель		
УЗО	мА	мА
Тип авт. выключателя		
Компания-установщик		
Монтажник, ФИО		

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Греющие кабели	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Электрические характеристики	
Напряжение питания	230 В~, -15/+10%; 50/60 Гц
Потребляемая мощность	4 ВА
Выходное реле / контактор / греющий кабель	2 x 4 А / 230 В~
Клеммы подвода питания	3 x 1,5 мм ²
Клеммы контактора греющего кабеля	2 x 2 x 1,5 мм ²
Клеммы аварийной сигнализации	3 x 1,5 мм ²
Клеммы датчика	2 x 2 x 1,5 мм ²
Реле аварийной сигнализации	однополюсное переключающее реле, "сухие контакты", номинал 2 А / 250 В перем. тока
Часы реального времени	автоматический переход на летнее/зимнее время, учет високосного года
Автономность часов	10 дней
Точность часов	возможны отклонения +/- 10 минут в год
Настройки	все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти
Допустимая температура	от 0°C до +40°C

Температура хранения	от -20°C до +50°C
Выбор диапазона температур	от 0°C до 80°C (при использовании с SM-PT100-2 до +245°C)
Корпус	
Материал	фениленоксидный сополимер (PPE)
Размеры	158 мм x 110 мм x 56 мм
Класс защиты	IP20
Масса	550 г
Монтаж	установка на DIN-рейку 35 мм
Класс пожароопасности	категория D (DIN EN60730/VDE0631-1)

Датчик			
	стандартный	с модулем SM-PT100-2	
	(комплект поставки)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Тип датчика температуры	NTC 2 кОм / 25°C, 2-проводный	PT100	PT100
Размеры наконечника датчика	Ø 5 мм, длина 20 мм	Ø 6 мм, длина 50 мм	Ø 6 мм, длина 50 мм
Длина кабеля датчика	5 м	3 м	2 м
Удлинение кабеля	до 150 м, сечение удлиняющего кабеля 2 x 1,5 мм ²	до 150 м, 3 x 1,5 мм ²	до 150 м, 3 x 1,5 мм ²
Диапазон температуры	от -40°C до +90°C	от -40°C до +150°C	от -50°C до +260°C

Данные датчика (NTC)	Температура	Сопротивление, кОм
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9,655
	-10°C	7,763
	-5°C	6,277
	0°C	5,114
	+5°C	4,188
	+10°C	3,454
	+15°C	2,862
	+20°C	2,387
	+30°C	1,684
	+40°C	1,211
	+50°C	0,8854
+60°C	0,6587	
+70°C	0,4975	
+80°C	0,3807	

Сертификация	
CE	ЭМС: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

重要防护措施和警告

警告：火灾和电击危险

必须正确安装 nVent RAYCHEM Elexant System 方可确保正常工作，并防止电击和火灾。请阅读这些重要的警告并严格遵照所有安装说明。

遵照该文档中所附的指导准则以最小化电击或火灾的风险，并遵照 nVent 的要求以及机构和国家电气规程。

描述

nVent RAYCHEM Elexant 450c 是带彩色触摸显示屏的电子温控器，用于控制柜中的 DIN 轨道安装、高级报警设施，并且具有经由外部电流接触器切换 1 个（标准版本）或 2 个（第 2 发热区：可选）独立发热区的功能。

用于管道防冻和润滑油脂管路温度维持的管道防冻自控发热电缆的电子温度控制单元。

Elexant 450c 用于控制 nVent 发热电缆系统。加热电缆可通过额定值适用的接触器控制（开启/关闭）以承受高达 20 A 的热负荷。Elexant 450c-Modbus 版本 (1244-022623) 可实现灵活的 Modbus 连接，用于执行远程监控、配置并易于集成到建筑管理系统 (BMS) 中。

安装以及所有接线都必须遵照适用的法规。
设备只能安装在没有危险的区域。

2. 安装说明

电气连接只能由合格的电工进行。

注意：在连接设备时如果出错，可能导致控制单元受损。对于错误连接和/或不当处理造成的任何损坏，nVent 概不负责。

- 在设备上工作之前，请将电源关闭。
- 设备只能由得到授权、经过培训的人员连接和维修。
- 设备只能连接至固定电缆。
- 在安装设备时，确保高压电缆，诸如电源和延长线不会接触低压电缆，诸如传感器电缆。
- 确保根据 EN60730-1 进行安装。
- 必须遵守本地的电气连接标准。
- 如果设备不工作，请先检查所有连接和主电源。

2.1 安装机柜

该设备必须安装在控制柜中并且卡扣到 DIN 轨道上 (DIN EN 50022-35)。它旨在安装于开关和配电箱中。nVent 可以安装在绝大多数的配电柜中，也提供定制产品。

2.2 传感器安装

传感器位置：管道上 - 参见图 E1

- 如系统设计文档中所指示
- 不要装在阀门、法兰、支撑件、泵或其他散热器上
- 位于管道顶部，用于热敏感管道内容物 (A)
- 位于管道 90° 下象限，用于单根发热电缆 (B)
- 位于管道的下象限，居中介于发热电缆之间（如果有两根或更多发热电缆）

传感器固定

- 用足够的固定胶带（和用于将伴热电缆固定到管道上的胶带相同）在两个位置 (D1/2) 将传感器牢固地固定在表面上
- 平行于管道固定传感器 (D1/2)
- 铺设传感器电缆和最终的延长电缆以避免使用中的损坏。在适当时用足够的胶带固定至管道

传感器位置：户外 - 参见图 E2

将传感器安装在暴露于一般天气条件的位置，但是防止阳光直射。传感器的位置不应当抵靠内部加热的表面，或者可能由阳光加热的表面。

警告：请勿将传感器安装在低于 -20°C 的环境温度下。请勿弯曲传感器的最后 50mm。传感器电缆的最小弯曲半径：10 mm。

传感器到 Elexant 450c 的接线

根据接线图（第 2 页）中传感器 1 或传感器 2 的绘图连接传感器电缆。请注意接线的颜色编码。装置将配备 1 个传感器（NTC 型）。可以连接第二个传感器，但需要单独订购 Sensor-NTC-10 M (PCN 1244-015847)。

传感器延长线

如果使用的横截面为 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ，则传感器电缆最多可延长至 150 m（每个导体最大 20Ω ）。可在接线盒 JB-86 或同等物中进行传感器电缆和传感器延长线之间的连接。将屏蔽电缆用作延长线以避免干扰。屏蔽编织层将在配电柜/温控器中接地。

在安装温控器之后，确保管道和传感器根据设计规格隔热并包覆保护层。

传感器温度范围扩展

使用附件项传感器模块 SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) 连接 PT100 型传感器，可将温度范围扩展到 245°C 。

Modbus 连接

Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) 可通过使用 MONI-RS485-WIRE 屏蔽绞合 2 芯电缆连接到建筑管理系统 (BMS)，用于连接主/从和建筑管理系统。

3. 操作

如果没有将 Elexant 450c / 450c-Modbus 编程，单元将在通电后启动快速启动菜单。有关更详细的参数和设置，请使用单独的操作手册和 Modbus 注册映射文件。下载地址：www.nVent.com/RAYCHEM。

注释：在控制器/面板安装期间，如果现场没有电源，可通过外接移动电源完成控制器的预先编程。

4. 试运行报告

Exelant 450c	<input type="checkbox"/>	项目位置：
Exelant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	日期：
序列号：		
参数	发热区 1	发热区 2
操作模式	关闭： <input type="checkbox"/> 环境： <input type="checkbox"/> 管道： <input type="checkbox"/>	关闭： <input type="checkbox"/> 环境： <input type="checkbox"/> 管道： <input type="checkbox"/>
设定点 °C		
磁滞		
低温 设定点		
高温：设定点		
传感器出错时的加热器操作		
传感器编号		
传感器长度		
发热电缆		
RCD	mA	mA
CB 类型		
安装人员公司		
安装人员姓名		

5. 技术规格

发热电缆	nVent RAYCHEM XL-TRACE ; FROSTOP-BLACK ; FS-C10-2X
电气属性	
电源电压	230 VAC -15/+10% ; 50/60 Hz
功率消耗	4 VA
输出继电器 / 电流接触器 / 发热电缆	2 x 4 A / 230 VAC
电源端子	3 x 1,5 mm ²
发热电缆端子电流接触器	2 x 2 x 1,5 mm ²
报警端子	3 x 1,5 mm ²
传感器端子	2 x 2 x 1,5 mm ²
报警继电器	单刀双掷继电器, 无电压, 额定值 2A/250 VAC
实时时钟	自动夏季/冬季和闰年修正
时钟备份	10 天
时钟精度	每年可能发生 +/- 10 min 的变化
设置	所有设置都存储在非易失性存储器中
曝露温度	0°C 至 +40°C
存储温度	-20°C 至 +50°C
可选择温度范围	0°C 至 +80°C (与 SM-PT100-2 一起使用时最高达 +245°C)
外壳	

材料	PPE (聚苯醚)
尺寸	158 mm x 110 mm x 56 mm
防护等级	IP20
重量	550 g
安装	可安装 DIN 轨道 35 mm
可燃性等级	D 类别 (DIN EN60730/VDE0631-1)

传感器

	标准	配备 SM-PT100-2 模块	
	(包含在箱内)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
温度传感器类型	NTC 2 KOhm / 25°C, 2 线	PT100	PT100
传感器尖端尺寸	Ø 5 mm, 长度 20 mm	Ø 6 mm, 长度 50 mm	Ø 6 mm, 长度 50 mm
传感器电缆长度	5 米	3 米	2 米
电缆延长线	最长 150 m, 电缆延长线横截面: 2 x 1,5 mm ²	最长 150 m, 3 x 1,5 mm ²	最长 150 m, 3 x 1,5 mm ²
温度范围	-40°C 至 +90°C	-40°C 至 +150°C	-50°C 至 +260°C

传感器数据

温度	电阻以 KOhm 计
-40°C	32,34
-35°C	24,96
-30°C	19,48
-25°C	15,29
-20°C	12,11
-15°C	9,655
-10°C	7,763
-5°C	6,277
0°C	5,114
+5°C	4,188
+10°C	3,454
+15°C	2,862
+20°C	2,387
+30°C	1,684
+40°C	1,211
+50°C	0,8854
+60°C	0,6587
+70°C	0,4975
+80°C	0,3807

认证

CE	EMC : EN 61000-6-3、EN 61000-6-2
----	---------------------------------

SALVAGUARDIE E AVVERTENZE IMPORTANTI

AVVERTENZA: PERICOLO D'INCENDIO E D'URTO

L'unità nVent RAYCHEM Elexant Systems deve essere installata correttamente per garantire il corretto funzionamento e per prevenire scosse elettriche e incendi. Leggere queste importanti avvertenze e seguire attentamente tutte le istruzioni di installazione.

Seguire le linee guida del presente documento al fine di ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche o incendi e di rispettare i requisiti di nVent, nonché le normative elettriche nazionali e degli enti preposti.

Descrizione

nVent RAYCHEM Elexant 450c è un termostato di controllo elettronico con display touchscreen a colori per montaggio su guida DIN in pannelli, impianti di allarme avanzati e la possibilità di commutare 1 (versione standard) o 2 (2ª zona di riscaldamento: opzionale) zone di riscaldamento indipendenti tramite contattori esterni.

Centralina elettronica di termoregolazione per la protezione antigelo delle tubazioni e il mantenimento della temperatura di fluidi oleosi per il sistema nVent RAYCHEM per la protezione antigelo delle tubazioni con cavi scaldanti.

L'unità Elexant 450c è progettata per controllare sistemi di tracciamento elettrico nVent. I cavi scaldanti possono essere comandati (ON/OFF) tramite un contattore opportunamente dimensionato per carichi di riscaldamento fino a 20 A. Elexant 450c-Modbus (1244-022623) permette una connettività flessibile per il monitoraggio e la configurazione in remoto, oltre a una facile integrazione nel Building Management System (BMS).

L'installazione e i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformità alle norme applicabili.

Il dispositivo deve essere installato solo in aree non pericolose.

2. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Tutti i collegamenti devono essere eseguiti da elettricisti qualificati.

Attenzione: gli errori di collegamento del dispositivo possono causare danni all'unità di controllo. nVent non risponde di eventuali danni causati da un collegamento difettoso e/o da un utilizzo errato.

- Prima di intervenire sul dispositivo, disinserire l'alimentazione elettrica.
- Il dispositivo può essere collegato e sottoposto a manutenzione solo da personale autorizzato e addestrato.
- Il dispositivo è progettato per essere collegato solo a cavi fissi.
- Durante l'installazione del dispositivo, accertarsi che i cavi ad alta tensione, come quelli dell'alimentazione principale e le prolunghe, non entrino a contatto con cavi a bassa tensione, come quelli dei sensori.
- Accertarsi che l'installazione sia effettuata in conformità alla norma EN60730-1.
- Si devono rispettare le norme locali per il collegamento elettrico.
- Se il dispositivo non funziona, controllare innanzitutto tutti i collegamenti e l'alimentazione principale.

2.1 Montaggio del dispositivo

Il dispositivo deve essere installato in un alloggiamento e fissato a scatto su guida DIN (norma DIN EN 50022-35). È progettato per essere montato su scatole o quadri di distribuzione. nVent offre un'ampia gamma di pannelli standard o su misura.

2.2 Installazione dei sensori

Posizione del sensore: sul tubo - vedere immagine E1

- come indicato nella documentazione di progetto del sistema
- non su valvole, flange, supporti, pompe o altri dissipatori di calore
- alla sommità del tubo quando il contenuto è termicamente sensibile (A)
- sul quadrante inferiore del tubo a 90° nel caso di cavi scaldanti singoli (B)
- nel quadrante inferiore del tubo, in posizione centrale, quando l'installazione contiene due o più cavi scaldanti

Fissaggio del sensore

- fissare saldamente il sensore sulla superficie con nastro di fissaggio adeguato (lo stesso nastro utilizzato per fissare il riscaldatore al tubo) in due punti (D1/2)
- fissare il sensore parallelamente al tubo (D1/2)
- posare il cavo del sensore e l'eventuale cavo di prolunga in modo da evitare danni durante l'uso. Se necessario, fissare al tubo con nastro adesivo

Posizione del sensore: all'aperto - vedere figura E2

Installare il sensore in una posizione esposta a condizioni atmosferiche normali ma al riparo dalla luce diretta del sole. Il sensore non dovrebbe essere collocato contro superfici che siano riscaldate dall'interno o che possano essere riscaldate dalla luce solare.

Avvertenza: non installare il sensore a temperature ambiente inferiori a -20°C. Non piegare i 50 mm finali del sensore. Raggio min. di curvatura del cavo del sensore: 10 mm.

Collegamento del sensore all'unità Elexant 450c

Inserire il cavo sensibile secondo il disegno del sensore 1 o del sensore 2 come mostrato nello schema elettrico (pag. 2). Prestare attenzione ai colori identificativi dei cavi. L'unità è dotata di un 1 sensore (tipo NTC). È possibile collegare un secondo sensore, ma questo va ordinato separatamente. Sensore-NTC-10 M (PCN 1244-015847).

Prolunga del cavo del sensore

Il cavo del sensore può essere prolungato fino a 150 m se si utilizza una sezione di 2 x 1,5 mm² (max. 20 Ω per conduttore). Il collegamento tra il cavo del sensore e la prolunga può essere realizzato nella cassetta di giunzione JB-86 o in un'unità equivalente. Per la prolunga, usare un cavo schermato per evitare interferenze. La calza schermante deve essere collegata a terra nel pannello/termostato.

Dopo l'installazione del termostato, verificare che il tubo e il sensore siano isolati termicamente e rivestirli secondo le specifiche di progetto.

Estensione del campo di temperatura del sensore

Usando l'accessorio Modulo sensore SM-PT100-2 (PCN 1244-022442) per la connessione a un sensore del tipo PT100, il campo di temperatura può essere esteso sino a 245°C.

Connessione Modbus

Elexant 450c-Modbus (PCN 1244-022623) può essere collegato a un Building Management System (BMS) usando il cavo schermato a doppino ritorto e 2 conduttori MONI-RS485-WIRE (max. 1000m) per la connessione di master/slave e BMS.

3. FUNZIONAMENTO

Se il dispositivo Elexant 450c/450c-Modbus non è programmato, l'unità attiverà un menu di avvio rapido dopo l'accensione. Per ulteriori parametri e impostazioni dettagliati, consultare il manuale operativo separato e il documento mappa dei registri Modbus. Questo può essere scaricato all'indirizzo www.nVent.com/RAYCHEM.

Nota: la pre-programmazione del regolatore può essere effettuata con un banco di alimentazione esterno in caso di mancanza di alimentazione in loco durante l'installazione del regolatore/pannello.

4. RAPPORTO DI MESSA IN SERVIZIO

Elxant 450c	<input type="checkbox"/>	Ubicazione del progetto:
Elxant 450c-Modbus	<input type="checkbox"/>	Data:
NUMERO DI SERIE:		
PARAMETRO	ZONA DI RISCALDAMENTO 1	ZONA DI RISCALDAMENTO 2
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	OFF: <input type="checkbox"/> AMBIENTE: <input type="checkbox"/> LINEA: <input type="checkbox"/>	OFF: <input type="checkbox"/> AMBIENTE: <input type="checkbox"/> LINEA: <input type="checkbox"/>
SETPOINT °C		
ISTERESI		
BASSA TEMP: SETPOINT		
ALTA TEMP: SETPOINT		
FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO SCALDANTE IN CASO DI ERRORE DEL SENSORE		
NUMERO DEL SENSORE		
LUNGHEZZE SENSORI		
CAVO SCALDANTE		
RCD	mA	mA
TIPO CB		
SOCIETÀ INSTALLATRICE		
NOME INSTALLATORE		

5. SPECIFICHE TECNICHE

CAVI SCALDANTI	nVent RAYCHEM XL-TRACE; FROSTOP-BLACK; FS-C10-2X
Caratteristiche elettriche	
Tensione di alimentazione	230 Vca -15/+10% 50/60 Hz
Assorbimento di potenza	4 VA
Relè uscita/contattore/cavo scaldante	2 x 4 A / 230 Vca
Terminali di alimentazione	3 x 1,5 mm ²
Contattore dei terminali dei cavi scaldanti	2 x 2 x 1,5 mm ²
Connettori di allarme	3 x 1,5 mm ²
Connettori dei sensori	2 x 2 x 1,5 mm ²
Relè di allarme	Relè SPDT, privo di tensione, portata nominale 2A / 250 Vca
Orologio in tempo reale	Ora legale/solare automatica e correzione anno bisestile
Backup dell'orologio	10 giorni
Precisione orologio	È possibile una variazione di ± 10 min l'anno
Impostazioni	Tutte le impostazioni sono memorizzate nella memoria non volatile
Temperatura di esposizione	Da 0°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a +50°C


Campo di temperatura selezionabile	Da 0°C a +80°C (se il dispositivo è usato con SM-PT100-2, sino a +245°C)
Involucro	
Materiale	PPE (etere di polifenilene)
Dimensioni	158 x 110 x 56 mm
Classe di protezione	IP20
Peso	550 g
Attacco	Su guida DIN da 35 mm
Classe di infiammabilità	Categoria D (DIN EN60730/VDE0631-1)

Sensore			
	Norma di riferimento	Con modulo SM-PT100-2	
	(incluso nella confezione)	HARD-78	MONI-PT100-260/2
Tipo di sensore di temperatura	NTC 2 KOhm / 25°C, 2 fili	PT100	PT100
Dimensioni punta sensore	Ø 5 mm, lunghezza 20 mm	Ø 6 mm, lunghezza 50 mm	Ø 6 mm, lunghezza 50 mm
Lunghezza cavo sensore	5 m	3 m	2 m
Prolunga del cavo	Fino a 150 m, sezione cavo di prolunga: 2 x 1,5 mm ²	Sino a 150 m, 3 x 1,5 mm ²	Sino a 150 m, 3 x 1,5 mm ²
Campo di temperatura	Da -40°C a +90°C.	Da -40°C a +150°C	Da -50°C a +260°C


Dati del sensore (NTC)	Temperatura	Resistenza in KOhm
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9.655
	-10°C	7.763
	-5°C	6.277
	0°C	5.114
	+5°C	4.188
	+10°C	3.454
	+15°C	2.862
	+20°C	2.387
	+30°C	1.684
	+40°C	1.211
	+50°C	0,8854
+60°C	0,6587	
+70°C	0,4975	
+80°C	0,3807	

Omologazione	
CE	EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2


Standard: NTC Sensor




Option: PT100 Sensor



- * Output1 and output 2 can be used separately.
- ** Electrical protection by circuit breaker may be needed for local circumstances, standards and regulations.
- *** Depending on the application, one or three- pole circuit breakers or contactors may be used.





Worldwide Headquarters

Tel 800-545-6258
Fax 800-527-5703
info@nVent.com

België / Belgique

Tel. +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Česká Republika

Tel. +420 602 232 969
czechinfo@nVent.com

Denmark

Tel. +45 70 11 04 00
salesdk@nVent.com

Deutschland

Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nVent.com

España

Tel. +34 911 59 30 60
Fax +34 900 98 32 64
ntm-sales-es@nVent.com

France

Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

Italia

Tel. +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@nVent.com

Nederland

Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nVent.com

China

Tel. +86.21.2412.1688
cn.thermal.info@nVent.com

Казахстан

Тел.: +7 7122 325 554
Факс: +7 7122 586 017
saleskz@nVent.com

Lietuva

Tel. +370 52136634
saleslt@nVent.com

Norge

Tel. +47 66 81 79 90
salesno@nVent.com

Österreich

Tel. 0800 29 74 10
Fax 0800 29 74 09
salesat@nVent.com

Polska

Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nVent.com

Россия

Тел. +7 495 926 18 85
Факс +7 495 926 1886
salesru@nVent.com

Schweiz / Suisse / Svizzera

Tel. +41 (41) 766 3080
Fax +41 (41) 766 3081
infoBaar@nVent.com

Suomi

Puh. 0800 11 67 99
salesfi@nVent.com

Sverige

Tel. +46 31 335 58 00
salesse@nVent.com

Türkiye

Tel. +90 560 977 6467
Fax +32 16 21 36 04
salesee@nVent.com

United Kingdom

Tel. 0800 969 013
Fax 0800 968 624
salesthermalUK@nVent.com



nVent.com/RAYCHEM

©2021 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

RAYCHEM-IM-EU1485-Elexant450c-ML-2105

PCN 1244-022472