

ČÁSTEČNÉ OSVĚDČENÍ O SHODĚ EU
(ve shodě s PŘÍLOHOU II - Typ B: Částečně dokončené strojní zařízení)

Směrnice, na které se vztahuje toto prohlášení

Směrnice o nízkém napětí (NN) 2014/35/EU

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU

Směrnice o strojích (MD) 2006/42/ES – Příloha IIb (Použití je omezeno, dokud nebude vyplněno prohlášení o shodě podle přílohy IIa)

Produkty, na které se vztahuje toto prohlášení :

Elektrické rozvaděče s ovládacími zařízeními pro ovládání zařízení pro instalaci a udržování teplé vody.

Typy podporované tímto prohlášením: SBS-xx-yy-ECO-10

xx = číslo, pokud jsou uvnitř rozvaděče jednotlivé řídicí obvody: 1,3,6,9 jednotlivé izolované obvody.

yy = může být provedení "HV" s jedním obvodem, nebo "HM" více obvodový rozvaděč .

Základ na kterém je deklarována shoda

Výše uvedené výrobky splňují požadavky výše uvedených směrnic EU splněním následujících norem nebo specifikací.

EN 61439-1:2011

EN 61439-2:2011

S následujícími individuálními testy:

- 1- Kontrola řídicí jednotky s kontrolou vodičů a funkční test.
- 2- Dielektrický test.
- 3- Test ochranných obvodů a elektrické kontinuity zemního vodiče (PE).

Byla sestavena technická dokumentace potřebná k prokázání, že výrobky splňují požadavky výše uvedených směrnic EU, a je k dispozici ke kontrole příslušnými kontrolními orgány.

Důležitá poznámka:

Pamatujte, že pokud bude ovládací panel jakýmkoli způsobem pozměněn bez výslovného souhlasu Pentair Thermal Management, toto prohlášení pozbude platnosti. Kopie tohoto potvrzení o shodě a protokolu o zkoušce budou poskytnuty s rozvaděčem.

Podepsáno: Gerry De Blick
Manager Approvals & Certification
Datum: Duben 20, 2017